

Wodzisław Śl. 11.04.2022 r.

**ML DESIGN Remigiusz Machej**  
**ul. Cieszyńska 226**

**44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

SP/871/2022/TT/736/2022

**Dotyczy: Uzgodnienia projektowanego zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Raciborską  
z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej w Rydułtowach”**

*Szanowni Państwo,*

w odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2022 r. w przedmiotowej sprawie informujemy, że na projekt zagospodarowania terenu wniesiono przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Zadanie projektowe uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Istniejące urządzenia wodociągowe (skrzynki zasuw) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
2. W przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o., roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;
4. W terminie minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
5. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
6. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

*Z poważaniem*

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Faktura FS-TT/349/2022

Otrzymują:

1. Adresat
2. DF
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Eugeniusz Jasita

tel. 32 455 26 34 wew. 345

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Dyrektor ds. Technicznych**

*Katarzyna Machowska-Bujak*