

1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny
0F... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy
FI... – wyłącznik różnicowoprądowy
K... – stycznik instalacyjny
KM... – przekaźnik instalacyjny
KT... – przekaźnik czasowy
TR... – transformator bezpieczeństwa
T... – przekładnik prądowy

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:


- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

<div><div>DSW DOROTA SETLAK</div><div><div>adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów</div><div>e-mail: dsw@dswprojekt.pl</div><div>telefon: 736 249 068</div><div>strona: dswprojekt.pl</div></div><div></div></div>		<div>TEMAT RYSUNKU:</div> <div>SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY TOS10/2</div>	
<div>TEMAT :</div> <div>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA I REMONTEM KUCHNI W RAMACH ZADANIA: „BEZPIECZNY MALUCH NA START” - ROZBUDOWA BUDYNKU SP NR 51 O PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW, INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI PRZY ZSP NR 13 W KATOWICACH PRZY UL. PRZYJAZNEJ 7A</div>			
<div>OBIEKT :</div> <div>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 [SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51] UL. PRZYJAZNA 7A, 40-466 KATOWICE</div>			
<div>INWESTOR :</div> <div>MIASTO KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE</div>		<div>FAZA:</div> <div>PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY</div>	
<div>PROJEKTANT:</div> <div>MGR INŻ. MARCIN GLINKA SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. SYLWIA GAŁECKA</div>		<div>DATA:</div> <div>KWIECIEŃ 2022</div>	<div>NR RYS.:</div> <div>IE506</div> <div>NR STR.:</div>