

Zestawienie głównych elementów instalacji wyciągowych pomieszczeń sanitarnych

INSTALACJA WYCIĄGOWA WL1	ilość	jedn.	pow m2	oznaczenie elementu
anemostat sufitowy wyciągowy fi 125	3	szt	-	
rura spiro fi 125	21,5	mb	8,6	
przepustnica ręczna regulacyjna fi 125	3	szt	-	
trójnik fi 125/125 90 stopni (równoprzelotowy)	2	szt	0,5	
kolano fi 125 90 stopni	12	szt	1,2	
wentylator kanałowy ICM 125 o wydajności max 290 m3/h wraz z sterownikiem prędkości obrotowej, wbudowany wyłącznik serwisowy GS 03, złącza przeciwdrganiowe 125	1	kpl	-	
złącze przeciwdrganiowe	1	szt	-	
klapa zwrotna DVK	1	szt	-	

uwaga. W zestawieniu nie ujęto przebić oraz elementów montażowych kanałów wentylacyjnych.

Zestawienie głównych elementów instalacji wyciągowych pomieszczeń sanitarnych

INSTALACJA WYCIĄGOWA WL2	ilość	jedn.	pow m2	oznaczenie elementu
anemostat sufitowy wyciągowy fi 125	3	szt	-	
rura spiro fi 125	21,5	mb	8,6	
przepustnica ręczna regulacyjna fi 125	3	szt	-	
trójnik fi 125/125 90 stopni (równoprzelotowy)	2	szt	0,5	
kolano fi 125 90 stopni	12	szt	1,2	
wentylator kanałowy ICM 125 o wydajności max 290 m3/h wraz z sterownikiem prędkości obrotowej, wbudowany wyłącznik serwisowy GS 03, złącza przeciwdrganiowe 125	1	kpl	-	
złącze przeciwdrganiowe	1	szt	-	
klapa zwrotna DVK	1	szt	-	

uwaga. W zestawieniu nie ujęto przebić oraz elementów montażowych kanałów wentylacyjnych.

Zestawienie głównych elementów instalacji wyciągowych pomieszczeń sanitarnych

INSTALACJA WYCIĄGOWA WL3	ilość	jedn.	pow m2	oznaczenie elementu
anemostat sufitowy wyciągowy fi 125	2	szt	-	
rura spiro fi 125	16,5	mb	6,6	
przepustnica ręczna regulacyjna fi 125	2	szt	-	
trójnik fi 125/125 90 stopni (równoprzelotowy)	1	szt	0,25	
kolano fi 125 90 stopni	6	szt	0,6	
wentylator kanałowy ICM 125 o wydajności max 290 m3/h wraz z sterownikiem prędkości obrotowej, wbudowany wyłącznik serwisowy GS 03, złącza przeciwdrganiowe 125	1	kpl	-	
złącze przeciwdrganiowe	1	szt	-	
klapa zwrotna DVK	1	szt	-	

uwaga. W zestawieniu nie ujęto przebić oraz elementów montażowych kanałów wentylacyjnych.