

Zestawienie głównych elementów instalacji wyciągowych pomieszczeń szatni

INSTALACJA WYCIĄGOWA W3	ilość	jedn.	pow m2	oznaczenie elementu
anemostat sufitowy wyciągowy fi 160	4	szt	-	
rura spiro fi 160	12,5	mb	5	
rura spiro fi 200	13,5	mb	8,505	
przepustnica ręczna regulacyjna fi 125	4	szt	-	
kolano fi 160 90 stopni	6	szt	1,68	
trójkąt równoprzelotowy fi 200 90 stopni	3	szt	0,75	
wentylator kanałowy ICM 200 o wydajności max 840 m3/h wraz z sterownikiem prędkości obrotowej, wbudowany wyłącznik serwisowy GS 03, złącza przeciwdrganiowe 200	1	kpl	-	
złącze przeciwdrganiowe	1	szt	-	
klapa zwrotna DVK	1	szt	-	

uwaga. W zestawieniu nie ujęto przebić oraz elementów montażowych kanałów wentylacyjnych.