


## SPOSÓB PODŁĄCZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25

WERSJA PRAWA

WERSJA LEWA



### UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1( hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"

Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"