



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.4.421.295.2019.AK

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 i ust 4, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.); rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2019r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 23.10.2019r., uzupełnionego w dniu: 07.11.2019r.) Pana Przemysława Dłubały, działającego z pełnomocnictwa Gminy Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu „W”, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do ciekłu „Potok Lubecki” (dz. nr 164 obręb Grodków), pochodzące z odwodnienia ul. Klubowej w Grodkowie oraz na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Klubowej w Grodkowie do ciekłu „Potok Lubecki” za pomocą projektowanego wylotu „W”,

orzekam:

- I. Udzielić **Gminie Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków**, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu „W” do ciekłu „Potok Lubecki”, projektowanego na dz. nr 164 obręb Grodków o następujących parametrach:
 - średnica $\varnothing 315\text{mm}$
 - rzędna dna 166,80 m n.p.m.
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 5618577,4604
Y: 6456110,3631
 2. Usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Klubowej w Grodkowie, za pomocą projektowanego wylotu „W” (dz. nr 164 obręb Grodków) do ciekłu „Potok Lubecki” a dalej do ciekłu Grodkowska Struga, wpadającego do rzeki Nysy Kłodzkiej w ilości:
 $Q_{\text{max/s}} = 0,02483 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_{\text{śr./rok}} = 8157,75 \text{ m}^3/\text{rok}$
Przy rzeczywistej wielkości zlewni $F_{\text{zlewni rzecz.}} = 2968 \text{ m}^2$ i zredukowanej wielkości zlewni $F_{\text{zlewni zred}} = 2671 \text{ m}^2$.

Odprowadzone wody opadowe lub roztopowe do cieku „Potok Lubecki” a dalej za pośrednictwem cieku Grodkowska Struga do rzeki Nysy Kłodzkiej, po uprzednim oczyszczeniu muszą spełniać niżej wymienione warunki:

- zawiesina ogólna do 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne do 15,0 mg/l.

II. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z projektem budowlanym, operatem wodnoprawnym, uzgodnieniami zawartymi w opracowaniu, wiedzą techniczną i obowiązującymi w tej mierze przepisami, w sposób niezagrażający ludziom i mieniu;
2. Przeprowadzania przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia;
3. Utrzymywania w należytym stanie technicznym całej sieci kanalizacji deszczowej w tym wylotów wód opadowych do rowów, i do cieków, regularne jej czyszczenie i konserwacja, terminowe opróżnianie osadników;
4. Bieżącego usuwania wszelkich usterek, dokonywania regularnych przeglądów i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi;
5. Wynagradzania ewentualnych szkód osobom trzecim, wynikłych w trakcie eksploatacji urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych;
6. Utrzymywania i konserwacji koryta rowów w obrębie wylotów w dobrym stanie technicznym. Rowy przydrożne powinny być wykaszane co najmniej 2 razy do roku;
7. Powiadomienia, z 7-dniowym wyprzedzeniem, PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Kłodzku o terminie rozpoczęcia prac związanych z inwestycją;
8. Zobowiązuje się inwestora do powiadomienia Zarządu Zlewni w Nysie o dacie zakończenia inwestycji związanej z budową urządzeń wodnych i rozpoczęciu korzystania z usług wodnych;
9. Bezwzględne stosowanie się do postanowień decyzji wodnoprawnej.

10. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, wydaje się na czas oznaczony tj. do 1 grudnia 2049r.

11. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny <<Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie>> dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5 obręb Grodków, m. Grodków” opracowanej przez pana mgr. Inż. Przemysława Dłubałę w październiku 2019r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.10.2019r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 23.10.2019r., uzupełnionym w dniu: 07.11.2019r.), Pan Przemysław Dłubała, działający z pełnomocnictwa Gminy Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu „W”, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do cieku „Potok Lubecki” (dz. nr 164 obręb Grodków), pochodzące z odwodnienia ul. Klubowej w Grodkowie oraz na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Klubowej w Grodkowie do cieku „Potok Lubecki” za pomocą projektowanego wylotu „W”.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono dokumentację pn.: *Operat wodnoprawny <<Przebudowa i rozbudowa ul. Klubowej w Grodkowie>> dz. nr 187/2dr, 184dr, 182, 186/2, 179dr, 177, 164w AM-5 obręb Grodków, m. Grodków*” opracowaną przez pana mgr. Inż. Przemysława Dłubałę w październiku 2019r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Grodków.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 14.11.2019r. nr WR.ZUZ.4.421.295.2019.AK zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków strona postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1311), Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

Zgodnie z § 17 ust. 6 eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

Zamierzone korzystanie z wód w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.

W zasięgu oddziaływania planowanych usług wodnych nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614).

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych zgodnie art. 35 ust. 3 pkt. 7 jest usługą wodną, na którą zgodnie z art. 389 pkt 1 wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Mając na uwadze art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu „W” do cieku „Potok Lubecki wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Biorąc pod uwagę powyższe, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustalono na okres nie dłuższy niż 30 lat, tj. **do 01.12.2049r.**

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń zgodnie z art. 397 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub gdy zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzji stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
6. **Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./).**
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy Kpa).

8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy Kpa).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 4 i 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 442,68 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy). Opłatę tą przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 07.11.2019r.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

OTRZYMUJĄ:

1. Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków za pośrednictwem Pana Przemysława Dłubały,
2. Pan Janusz Marcin Maciąg,
3. Pani Anna Sylwia Maciąg,
4. Pan Grzegorz Pawełek,
5. Pani Alicja Pawełek
6. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RPU),
50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
7. ZUZ a/a.

DO WIADOMOŚCI:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Otmuchowie
2. Dział ZZI w/m,
3. Dział opłat ZUO w/m,
4. Dział ZPU w/m.

W związku z powyższym realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Administrator Danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, uprzejmie informuje, że:

Administratorem danych jest Prezes Wód Polskich, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem określonym w składanym wniosku;
Dane będą udostępniane wyłącznie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie;
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzecзовym Wykazie Akt Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem usługi;
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE;
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny;
Dane podawane są dobrowolnie.
Adresy osób fizycznych zamieszczone są w załączniku do decyzji, pozostawionym w aktach sprawy.