


Numer obwodu	RL/G/6	RL/G/8	RL/G/9	RL/O1	RL/O2	RL/O3	RL/G/7	RL/O4	RL/GS/1	RL/GS/2	RL/GS/3	RL/S/1	RL/S/2	RL/KL/1	RL/KL/2	RL/WIN.DOMF	RL/DOMOFON	RL/C/KD	RL/C/SSWIN
Opis	Gniazdo lodówka	Gniazdo płyta grzewcza	Gniazda ogólne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda ogólne łazienki	Oświetlenie zewnętrzne; logo; numer posesji	Gn. pompa przepompowni	Gn. piec gazowy; pom cyrkulacji	Gn. pompa skroplin	Przylącze went. łaz.	Centrala wentylacyjna	Klimatyzator serwerownia	Klimatyzator pom. kier. post.	Wideodomfon	Domofon	Cent. kontroli dostępu	Cent. SSWIN
Moc [kW]/Prąd [A]	2,0 kW	7,0 kW	2,0 kW	0,3 kW	0,24 kW	0,1 kW	2,0 kW	0,3 kW	0,3 kW	2,0 kW	2,0 kW	0,5 kW	3,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW
Przewód	YDY 3x2,5 mm	YDY 5x4 mm	YDY 3x2,5 mm	YDY 3x1,5 mm	YDY 3x1,5 mm	YDY 3x1,5 mm	YDY 3x2,5 mm	YDY 3x1,5 mm	YDY 3x2,5 mm	YDY 3x2,5 mm	YDY 3x2,5 mm	YDY 3x1,5 mm	YDY 3x4,0 mm	YDY 3x2,5 mm	YDY 3x2,5 mm	YDY 3x1,5 mm	YDY 3x1,5 mm	YDY 3x1,5 mm	YDY 3x1,5 mm
Nazwa obwodu	RL/G/6	RL/G/8	RL/G/9	RL/O1	RL/O2	RL/O3	RL/G/7	RL/O4	RL/GS/1	RL/GS/2	RL/GS/3	RL/S/1	RL/S/2	RL/KL/1	RL/KL/2	RL/WIN.DOMF	RL/DOMOFON	RL/C/KD	RL/C/SSWIN



- UWAGA:
- Układ sieci: TN-S
  - Ochrona od porażeń:  
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja, osłony, przegrody,  
Ochrona przy dotyku pośrednim:  
- samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych i bezpieczników  
- zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA
  - Rozdzielnica lokalna - obudowa podtylnkową 120 modułowa
  - Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji
  - Wszystkie elementy metalowe rozdzielnic połączyć przewodem 4 mm<sup>2</sup>.
  - Górna krawędź rozdzielnic nie wyżej niż 1,8 m od posadzki

<div>KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin</div>						
INWESTOR	GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO					
OBIEKT	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY					
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837					
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY LOKALNEJ RL					
PROJEKT TECHNICZNY BR. ELEKTRYCZNEJ	DATA WYKONANIA	02.2023	SKALA RYSUNKU	-	NR RYSUNKU	E03.2
PROJEKTANT	mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGA Upr. nr WKP/0430/PO/E/22		PODPIS		DATA WYKONANIA 02.2023	