


układ TN-S	PE
------------	----



- UWAGA:
W każdym zestawie gniazd DATA
zabudować jeden miniaturowy
ogranicznik przepięć (OP) typu 3
dla sieci TN-S, np. DEHNflexM
prod. DEHN lub inny równoważny
W sali spotkań łącznie 4szt.

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer 45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847			
TEMAT	Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego kasyna oficlerskiego w Łąbinowicach		
ADRES	48-316 Łąbinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32		
INWESTOR	Gmina Łąbinowice, 48-316 Łąbinowice ul. T. Zawadzkiego 29		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-1		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Pancer upr. 70/02/Op spec. elektryczna	PODPIS:	DATA 12.2022
			SKALA —
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Wyrwa upr. 204/76/Op spec. elektryczna	PODPIS:	RYS. NR E11