


- przewody instalacji SAP
- przewody i puszki rozgał. instal. elektrycznej 230V (oświetlenie, gniazda 230V, gniazda DATA)
- przewody instal. komputerowej, sygnał. włamania i monitoringu

Rozmieszczenie przewodów w naściennych kanałach kablowych



Sposób rozprowadzenia przewodów w pomieszczeniach (przekrój poprzeczny):

- odcinki poziome: w kanałach naściennych
- podejścia (piony) do gniazd: pod tynkiem
- podejścia do opraw: pod tynkiem
- podejścia do czujek SAP: pod tynkiem

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

TEMAT	Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w Łambinowicach		
ADRES	48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32		
INWESTOR	Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29		
TYTUŁ RYSUNKU	Trasy koryt i kanałów kablowych - rzut piętra		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Pancer upr. 70/02/Op spec. elektryczna	PODPIS:	DATA 12.2022
			SKALA 1:100
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Leszek Wyrwa upr. 204/76/Op spec. elektryczna	PODPIS:	RYS. NR E7

UWAGA:
Wszystkie przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych giętkich PVC samogasnących.
Przejścia przez strefy pożarowe wykonać jako ogniochronne EI60