

Olkusz, dnia 14.09.2021r.

KBZ.271.2.25.2021

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Budowa przedszkola w sołectwie Osiek***

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy wypukła ścieżka dla niewidomych jest w zakresie Zamawiającego? Jeśli tak to jaką płytkę zastosować w budynku oraz w terenach zewnętrznych na chodniku?

Odpowiedź:

Wykonanie ścieżki wypukłej dla niewidomych jest w zakresie Wykonawcy.

Na zewnątrz: betonowa płytką z rowkami prowadzącymi o wymiarach: 40x40x8 cm oraz betonowa płytką ze stożkami dotykowymi o wymiarach: 40x40x8 cm. Kolor: żółty / zblizony.

Wewnątrz: gumowa cienka płytką z rowkami prowadzącymi o wymiarach: 30x30 cm lub 30x60 cm oraz gumowa cienka płytką ze stożkami dotykowymi o wymiarach: 30x30 cm lub 30x60 cm. Kolor: żółty / zblizony.

Pytanie 2.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności : na przekrojach budynku czytamy o gr. stropu filigran nad parterem wynoszącej 24 cm, natomiast na rysunku rzutu stropu oraz w opisie jest podana grubość 20 cm. Jaka grubość jest projektowana ?

Odpowiedź:

Projektowana grubość to 20 cm.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piąśnik



Osoba prowadząca sprawę:

Andrzej Budny, Mariola Graczyk, Sławomir Kocjan
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 313,
tel.: 32 6260157, 32 626 01 63, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl