

Ocena ryzyka
do 2026

Żyrardów dnia 04 maja 2018 r.

PZ.5580.11.03.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 23.04.2018 r. przeprowadzonych przez **mł. bryg. mgr inż. Piotra Grzeleckiego** - starszego specjalistę ds. kontrolno-rozpoznawczych KP PSP w Żyrardowie w:

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o. o.

ul. Czysta 5

96-300 Żyrardów

"Sieć wodociągowa z hydrantami ppoż. na terenie miasta Żyrardowa"

nakazuje się Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” reprezentowanemu przez: Panią **Hannę Biezuńską** – Prezesa Zarządu PGK "Żyrardów" sp. z o. o. wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Ilość i rozmieszczenie hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta Żyrardowa w rejonie między ulicami: 1-go Maja, Mireckiego, Bratnia, Bohaterów Warszawy i P. O. W. dostosować do wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Podstawa prawna obowiązku :

Art. 4 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736). oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

Termin: 31.12.2025 r.

Jednocześnie informuję iż zgodnie z § 8 ust. 3 w/w rozporządzenia MSWiA:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.”

Uzasadnienie:

Ad. 1. W toku czynności kontrolnych ustalono iż sieć wodociągowa na terenie miasta Żyrardów na której są zainstalowane hydranty ppoż. jest własnością spółki PGK „Żyrardów”, która zajmuje się jej konserwacją, utrzymaniem i naprawami. W trakcie kontroli sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Żyrardowa oraz na podstawie okazanych map stwierdzono że w rejonie między ulicami: 1-go Maja, Mireckiego, Bratnia, Bohaterów Warszawy i P. O. W. (centrum miasta) brak jest wymaganej ilości hydrantów rozmieszczonych zgodnie z wymogami rozporządzenia tj. przy zachowaniu odległości:

- 1) między hydrantami — do 150 m;
- 2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;
- 3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;
- 4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego — do 150 m;
- 5) od ściany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Kontrolowany poinformował, że dokona analizy istniejącej sieci wodociągowej w tym zamontowanych już na niej hydrantów. W porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. zostanie opracowana propozycja rozwiązań zamiennych, które zostaną uzgodnione z KW PSP w Warszawie. Po uzyskaniu zgody KW PSP w Warszawie PGK „Żyrardów” sp. z o. o. przedstawi do KP PSP w Żyrardowie harmonogram realizacji (wykonania dodatkowych hydrantów) z terminem końcowym do 31.12.2025 r.

Zobowiązuję Panią **Hannę Biezuńską - Prezesa Zarządu PGK „Żyrardów” sp. z o. o.** do usunięcia nieprawidłowości i pisemnego poinformowania tutejszej komendy o sposobie wykonania niniejszej decyzji **do dnia 1 stycznia 2026 r.**

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40 za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Otrzymują:

- 1) p. Hanna Biezuńska
Prezes Zarządu PGK „Żyrardów” sp. z o. o.
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
2. UM Żyrardów – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Plac Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów
3. a/a

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Żyrardowie

ml. brzg. mgr inż. Roman Murgrabia