

Legionowo, dnia 3 sierpnia 2021 r.

**Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo**

ZPU.272.31.2021

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na przebudowę drogi powiatowej Nr 1817W, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631”

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej „Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza w tym zadaniu zastosowanie siatki stalowej z zastosowaniem pręta okrągłego w płaszczyźnie poprzecznej siatki, zamiast skręconego drutu płaskiego (skrętka) i nie będącej przez to siatką w pełni zakotwioną, a co za tym idzie nie dającej gwarancji pełnej szczepności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania siatki stalowej z zastosowaniem pręta okrągłego w płaszczyźnie poprzecznej siatki.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza w tym zadaniu zastosowanie siatki stalowej pokrytej powłoką cynkową zamiast powłoki cynkowo-aluminiowej, stanowiącej różnej jakości powłoki antykorozyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania siatki stalowej pokrytej powłoką cynkową.

Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. ZARZĄDU POWIATU

--//--

Katarzyna Łysek

Kierownik Zespołu

ds. Zamówień Publicznych