

Żukowo, dnia 07.02.2020 r.

SKŻ 029/PP/2020

Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w odpowiedzi na otrzymaną informację o planowanym zamierzeniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. Słowackiego, Derdowskiego, Ks. Sychty, Majkowskiego oraz zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie przekazuje wstępne wytyczne w zakresie urządzeń, sieci wod-kan:

1. Należy zaprojektować przyłącza kanalizacyjne do działek, które aktualnie nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Przyłącza należy wykonać do granicy nieruchomości.
2. W ramach budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Żeromskiego należy zaprojektować 2 miejsca parkingowe umożliwiające postój pojazdów komunalnych obsługujących istniejącą przepompownię ścieków zlokalizowaną na terenie działki nr 704/55.
3. Należy dokonać budowy i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż ul. Derdowskiego poprzez wymianę rury azbestowo - cementowej na rurę PE160.
4. Należy dokonać budowy i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż ul. Majkowskiego, Ks. Sychty, Słowackiego poprzez wymianę rury azbestowo - cementowej na rurę PE110.
5. Sieci wymienione w pkt 3 i 4 należy umieścić w pasie drogowym. Nie dopuszcza się możliwości umieszczenia w działkach prywatnych.
6. Do nowoprojektowanych sieci wodociągowych należy przełączyć wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe zlokalizowane na trasie przebiegu sieci.
7. W celu opracowania dokumentacji projektowej należy uzyskać warunki techniczne budowy i przebudowy sieci wodociągowych.
8. Opracowaną dokumentację należy uzgodnić w Spółce Komunalnej Żukowo.

SPECJALISTA
ds. technicznych i uzgodnień
Przemysław Ptach