

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i ul. Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W związku z wyżej wymienionym postępowaniem zgłaszam się z następującym pytaniem dotyczącym sieci wodociągowej:

Czy w przypadku wykorzystania rur z żeliwa sferoidalnego do budowy sieci wodociągowej zamawiający również dopuszcza ekologiczną powłokę na bazie farby akrylowej pokrywającą zewnętrzną powierzchnię rury, która jest zgodna z normą PN-EN 545?".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pokrycie zewnętrznej powierzchni rury żeliwnej sferoidalnej z farby akrylowej zgodnej z normą PN-EN545.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/