



WÓJT GMINY DOPIEWO

ul. Leśna 1c 62 - 070 Dopiewo

Dopiewo, dnia 1 lutego 2018 roku

RPPiOŚ.6220.3.2018



Krzysztof Kokoszka
Studio DK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sielska 17D
60-129 Poznań

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2018 r. dotyczące potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zbiornika retencyjnego o pojemności użytkowej. $V=150\text{m}^3$ rurociągu ssawnego i tłocznego oraz montaż zestawu hydroforowego wraz z osprzętem na stacji uzdatniania wody (SUW) w Skórzewie informujemy, iż w ocenie tutejszego organu nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o ile zestaw hydroforowy nie należy do punktów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) przedstawionych poniżej:

70) urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m^3 na godzinę;

71) urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m^3 na godzinę, inne niż wymienione w pkt 70, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m^3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
[Signature]
mgr Remigiusz Hemmerling

Sprawę prowadzi:
Zbigniew Kobiela
tel. 61 8906-396



tel: (061) 814 83 31 fax: (061) 814 80 92
e-mail: urząd_gminy@dopiewo.pl
www.dopiewo.pl
REGON 000535882 NIP 777-20-06-905