



Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.

Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi

0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPLNEJ W REJONIE BUDYNKU PRZY UL. PRZYSZŁOŚCI 52-62 W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	04.2020	<i>Jan PawnuK</i>		
				Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor			Adres obiektu		Skala
PEC- Gliwice Sp z o.o.			Gliwice Sosnica ul. Wiślana - Przyszłości		