

GKLP.271.16.2024

Wyjaśnienie treści SWZ 9

na: **„Remont i rozbudowa Kompleksu Sportowego wybudowanego w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Znak sprawy: GKLP.271.16.2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1320 z zm. – zwana dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego

I .Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Wymagane przez Zamawiającego parametry nawierzchni sportowej poliuretanowej ograniczają do nawierzchni jednego producenta łamiąc tym samym zasadę konkurencyjności.

W celu zapewnienia zgodności postępowania z zasadą konkurencyjności oraz zwiększenia dostępności przetargu większej ilości oferentów zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gwarantującej trwałość, doskonałą przyczepność, odpornej na czynniki atmosferyczne, spełniającej wymogi aktualnie obowiązującej normy PN-EN 14877:2014, wytyczne World Athletics (dawniej IAAF) oraz będącej przyjazną dla środowiska posiadającej poniższe parametry i dokumenty:

Grubość całkowita [mm]: 13,2

Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]: 0,47

Wydłużenie przy zerwaniu [%]: 59

Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23st.C) [%]: 39

Odkształcenie pionowe (23 st. C) [mm]: 1,9

Odporność na zużycie przy ścieraniu: 0,78

Opór poślizgu:

Nawierzchnia sucha: 86

Nawierzchnia mokra: 67

1. Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez WA laboratorium badające nawierzchnie sportowe, Certyfikat WA;
2. Aktualne badania na zgodność z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni;
3. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych;

4. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji;
5. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny;
6. Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6/2021-08 dotycząca zawartości metali ciężkich;
7. Raport z badań na zawartość WWA.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek, informujemy, że Zamawiający dokonał szczegółowej analizy wymaganych parametrów nawierzchni poliuretanowej, mając na uwadze zgodność z

obowiązującymi normami oraz wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) i obowiązującymi w Polsce normami technicznymi, w szczególności PN-EN 14877:2014.

Jednocześnie, Zamawiający podkreśla, że w postępowaniu zastosowano kryteria techniczne i

wymagania wynikające z konieczności zapewnienia zgodności z normami krajowymi oraz wytycznymi PZLA, które są dedykowane polskiemu obiektowi lekkoatletycznemu, a nie normami

niemieckimi (np. DIN). W związku z tym, dokumenty lub raporty powołujące się wyłącznie

na niemiecką normę DIN 18035-6/2021-08 nie stanowią podstawy do uznania zgodności nawierzchni z wymaganiami Zamawiającego, jeśli nie zostaną uzupełnione dokumentacją potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 14877:2014 oraz wytycznymi PZLA.

Odpowiedzi na szczegółowe kwestie:

1. Zgodność z zasadą konkurencyjności:

Zamawiający nie ogranicza postępowania do jednego producenta. Wymagania określono w

sposób uwzględniający powszechnie obowiązujące normy i wytyczne PZLA. Każdy oferent,

którego produkt spełnia wymagane parametry techniczne i normy, jest uprawniony do udziału

w postępowaniu.

2. Prośba o dopuszczenie nawierzchni typu natrysk:

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne zostały określone w odniesieniu do

normy PN-EN 14877:2014, wytycznych World Athletics oraz PZLA. Zgłoszona propozycja będzie brana pod uwagę, o ile zostanie potwierdzona zgodność nawierzchni z wytycznymi PZLA oraz normą PN-EN 14877:2014. Dokumenty dotyczące zgodności z normą DIN 18035-6/2021-08 mogą być jedynie dodatkiem, ale nie zastępują dokumentacji wymaganej

dla zgodności z polskimi normami.

3. Wymagana dokumentacja:

Zamawiający utrzymuje wymóg przedstawienia pełnej dokumentacji, w tym raportów badań

wykonanych przez niezależne, akredytowane laboratorium oraz zgodności z normą PN-EN 14877:2014 i wytycznymi PZLA.

Podsumowując, Zamawiający działa zgodnie z zasadami konkurencyjności, ale zastrzega, że

każda proponowana nawierzchnia musi spełniać wymagania techniczne określone w SIWZ,

zgodne z polskimi normami i wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

z poważaniem

BURMISTRZ
Marek Dorabiała