



Jastrzębie-Zdrój

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Tel. 32 47 87 000
Fax. 32 47 62 952
info@mzn.jastrzebie.pl
www.mzn.jastrzebie.pl



DL.4251.15.2021.AM

Jastrzębie-Zdrój, dn. 21.07.2021 r.

L. dz. 11387

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO ZAPROSZENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy instalacji gazowej – przeniesienie 6 szt. liczników gazowych z mieszkań na klatkę schodową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę”

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Dunikowskiego 5-7, jako Zamawiający w oparciu o złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus zapytanie w dniu 20.07.2021 r. **udziela odpowiedzi jn.:**

Pytanie Wykonawcy:

Dzień dobry,

1. Odnośnie pkt 1.3.1 "założeń do projektowania": jak należy rozumieć wymóg "określenia warunków wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń" czy zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądów kominiarskich, czy pomieszczenia w których są zabudowane urządzenia gazowe posiadają odpowiednią wentylację?
2. Czy w ramach zadania należy opracować rzuty wszystkich pomieszczeń budynku? czy wspomniana dokumentacja papierowa będąca podstawą opracowania podkładów jest aktualna w zakresie konstrukcyjnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Wymóg określenia warunków wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń dotyczy wrysowania punktów dopływu i odprowadzenia powietrza (kratek wentylacyjnych). Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądów kominiarskich oraz pomieszczenia, w których są zabudowane urządzenia gazowe posiadają odpowiednią wentylację.
2. Zamawiający wyjaśnia, że należy opracować wyłącznie niezbędne rzuty do wykonania przedmiotu zamówienia. Wspomniana dokumentacja papierowa będąca podstawą opracowania podkładów jest aktualna w zakresie konstrukcyjnym, niemniej jednak Wykonawca powinien ją potwierdzić wizją lokalną. Zamawiający dysponuje również wersją elektroniczną dokumentacji.

Dział Logistyki
Sporządziła:

Aleksandra Mrozek

DYREKTOR

Beata Olszok