

Znak sprawy: NP-50-22/2023

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja).

Poz.	SPECYFIKACJA	ILOŚĆ
1		
1.1	Zatapialna pompa FLYGT NT 3171.185 MT/431 Wykonanie: żeliwne, Medium: ścieki komunalne, Tmax= 40°C; Instalacja stacjonarna, "sucha" na podstawie, bez podstawy i kolana wlotowego; Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, Wylot kołnierzowy DN 150 mm; owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9; Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie, utwardzony do min. 55HRC, Silnik elektryczny: P2=22 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz, Pompa przystosowana do współpracy z falownikiem Prąd nominalny: 41,0 A; Wyposażenie: kabel ekranowany, L=20 m; Pompa z płaszczem chłodzącym; Czujnik przecieku FLS; Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/WCCR Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR Masa: ok.406 kg	1 szt.
1.2	Podstawa T do pompy 3171 MT bez postumentu żelbetowego Wykonanie: stal malowana	1 szt.
1.3	Kolano wlotowe DN250mm, kołnierz owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.8 Wykonanie: żeliwo	1 szt.