

28.04.2020

248

OT/12  
f-Re

Rejon Energetyczny Żyrardów Spółka z o.o.

2020-04-21

3603/2

Żyrardów, dn. 21.04.2020 r.

L.dz./ RP-02-KAN-21192/2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.  
ul. Armii Krajowej 5  
96-300 Żyrardów

Dotyczy: modernizacji instalacji wewnętrznych

W nawiązaniu do Państwa wniosku w sprawie modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Żyrardowie przy ulicy Narutowicza 42 wyrażamy zgodę na jej realizację z następującymi uwagami:

1. Przebudowa przyłącza i złącza zgodnie z warunkami na usunięcie kolizji Nr. 61/2019/K.
2. Na zewnątrz budynku zainstalować skrzynkę złączową zgodnie z w/w warunkami. Wykonać modernizację instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Istniejące liczniki należy wynieść do szaf pomiarowych umieszczonych na parterze klatki schodowej, w miejscu ogólnodostępnym.
3. Prace należy realizować własnym kosztem i staraniem, powierzając je specjalistycznej firmie elektroinstalacyjnej. Przed przystąpieniem do prac wykonawca proszony jest o zgłoszenie się z niniejszym pismem do RE Żyrardów. Kontakt telefoniczny Pan Marcin Dudkiewicz tel. 46 854 53 67.
4. Na zewnątrz budynku należy zainstalować zabezpieczenie główne typu: wkładki bezpiecznikowe topikowe zwłoczne 50 A umieszczone w złączu na zewnętrznej ścianie budynku wg aktualnie obowiązujących standardów.
5. Moce istniejące dla poszczególnych lokali zgodnie z istniejącymi umowami sprzedaży i świadczenia usług przesyłowych oraz z uwzględnieniem obowiązujących standardów, tj. po 5 kW dla 12 lokali mieszkalnych oraz 3 kW dla administracji, w/z-ty należy przystosować do nowych warunków pracy.
6. Wymagania dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych: dla budynku wielorodzinnego - 12 liczników do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 1-fazowych, jednostrefowych dla lokali mieszkalnych oraz 1 licznik do pomiaru bezpośredniego energii czynnej 1-fazowy, jednostrefowy dla administracji; zainstalowane w zbiorczym złączu pomiarowym wyposażonym w oddzielny przedział pomiarowy dla każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego zlokalizowanym, na parterze budynku, w miejscu w każdej chwili dostępnym dla odbiorcy oraz upoważnionych przedstawicieli

OSD. Dla układów pomiarowych należy pozostawić wolne miejsce odpowiednio w przedziale pomiarowym, z przeznaczeniem do zabudowy dodatkowych urządzeń (np. sterowniczych, transmisji danych).

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe oraz inne wymagania: wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłocznej 50A umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w złączu na zewnątrz budynku; 13 samoczynnych wyłączników nadmiarowo-prądowe: 25 A dla lokali mieszkalnych oraz 16 A dla administracji; umieszczonych w standardowych skrzynkach pomiarowych, przystosowanych do plombowania.

8. Stosownie do niniejszego pisma należy opracować projekt techniczny instalacji wewnętrznych, podlegający uzgodnieniu w naszym RE.

9. Miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz granica własności- zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w kierunku instalacji odbiorcy.

10. Wszystkie aparaty do układów pomiarowych wymagających zasilania podłączyć do instalacji zalicznikowej.

11. Po wykonaniu modernizacji należy uaktualnić ze sprzedawcą umowy kompleksowe lub sprzedaży energii elektrycznej.

12. W celu uzyskania „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw” należy załączyć oświadczenie wykonawcy o wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami i zgłoszenie gotowości instalacji do załączenia.

13. Wydanie przez PGE Dystrybucja S.A. „Potwierdzenia ...” jest podstawą do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej z dowolnym sprzedawcą.

K/O: RP

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź  
Rejon Energetyczny Żyrardów  
Dyrektor  
Piotr Bogumił

Załączniki:

1. Druk oświadczenia wykonawcy o wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami
2. Druk zgody na zdjęcie plomb.
3. Druk zamówienia usługi wykonywanej na dodatkowe zlecenie Odbiorcy.

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Żyrardów  
96-300 Żyrardów ul. Mazowiecka 1-5  
Wydział Przyłączania i Rozwoju  
Sprawę prowadzi: Bożena Frączkiewicz-Borkowska 46/854-53-66  
e-mail: bozena.fraczkiewicz-borkowska@pgedystrybucja.pl

*PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź. Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.*

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, [www.pgedystrybucja.pl](http://www.pgedystrybucja.pl)