



UWAGA:

1. Wszystkie instalacje znajdujące się na elewacjach zewnętrznych należy usunąć z elewacji ceglanej, wyprowadzić ponad dach lub poprowadzić podtynkowo wewnątrz budynku

2. Wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz obiektu należy prowadzić podtynkowo

- LEGENDA:
- Rozdzielnice elektryczne
  - PWP Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu
  - A1 Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródła LED - min. 68 000 h, wbudowany czujnik ruchu
  - A2 Oprawa typu plafon LED ~20W, 2310lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródła LED - min. 68 000 h, wbudowany czujnik ruchu, regulowanym w czterech kierunkach, każdy w zakresie od 2 do 8 m, czas świecenia, czułość zmierzchoła
  - A3 Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródła LED - min. 68 000 h
  - B1 Oprawa oświetleniowa LED min 4000lm, dobrana w uzgodnieniu z Inwestorem
  - Aw1 Oprawa awaryjna LED, 274lm, IP44, II klasa ochronności, min.1h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP
  - Aw2 Oprawa awaryjna LED, 234lm, IP44, II klasa ochronności, min.1h, optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP
  - Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44

**STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.**  
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31,  
15-136 Białystok  
tel. + 48 531 901 470  
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM  
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY: ul. Narutowicza 42  
96-300 Żyrardów  
działka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575  
obręb ewid: Nr. 2, Żyrardów

INWESTOR: Miasto Żyrardów  
Plac Jana Pawła II nr 1  
96-300 Żyrardów

PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:	
RZUT PODDASZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		E-3	
STADIUM:		Skala:	
PROJEKT WYKONAWCZY		1:100	
	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Elektryczna	mgr inż. Robert Grodzki upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06	
Sprawdził:	Elektryczna	mgr inż. Tomasz Surowiec upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07	
DATA		18.12.2020r	Nr str.: