



UWAGA:

1. Wszystkie instalacje znajdujące się na elewacjach zewnętrznych należy usunąć z elewacji ceglanej, wyprowadzić ponad dach lub poprowadzić podtynkowo wewnątrz budynku

2. Wszystkie instalacje elektryczne wewnątrz obiektu należy prowadzić podtynkowo

- LEGENDA:
- Rozdzielnice elektryczne
 - PWP Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu
 - A1 Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h, wbudowany czujnik ruchu
 - A2 Oprawa typu plafon LED ~20W, 2310lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h, wbudowany czujnik ruchu, regulowanym w czterech kierunkach, każdy w zakresie od 2 do 8 m, czas świecenia, czułość zmierzchnowa
 - A3 Oprawa typu plafon LED 28W, 4000lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 68 000 h
 - B1 Oprawa oświetleniowa LED min 4000lm, dobrana w uzgodnieniu z Inwestorem
 - Aw1 Oprawa awaryjna LED, 274lm, IP44, II klasa ochronności, min.1h, optyka uniwersalna, z autotestem, certyfikat CNBOP
 - Aw2 Oprawa awaryjna LED, 234lm, IP44, II klasa ochronności, min.1h, optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP
 - Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31,
15-136 Białystok
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY: ul. Narutowicza 42
96-300 Żyrardów
działka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575
obręb ewid: Nr. 2, Żyrardów

INWESTOR: Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów

PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr. rysunku: E-2

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:100

Specjalność: Imię i nazwisko: Podpis:

Projektant: Elektryczna mgr inż. Robert Grodzki
upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06

Sprawdził: Elektryczna mgr inż. Tomasz Surowiec
upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07

DATA: 18.12.2020r

Nr str.: