



OZNACZENIE !

P - część przedlicznikowa zaplombowana zgodnie z wytycznymi PGE 6xS301 C25A + FR63A

***** - aparaty przystosowane do plombowania

UWAGA !

- Część przedlicznikową należy zaplombować zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
- Przewody zasilające liczniki oraz od liczników do rozłączników wykonać LgY 1x10mm² zachowując kolorystykę.
- Podział punktu PEN na PE i N wykonać na GSW w TG. Nie należy wykorzystywać uziomu PEN w złączu kablowym ZK.
- Miejsce rozgraniczenia własności stanowią zaciski prądowe na wejściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
- Projektowane rozdzielnice z estrodruru wykonać w II klasie ochronności .
- Szafki licznikowe zamykane na klucz typu MASTER KEY

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA - samoczynne wyłączenie zasilania

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o. ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok tel. + 48 531 901 470 e-mail: gamma.architekci@gmail.com		
TEMAT: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE		
ADRES BUDOWY:	ul. Narutowicza 42 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575 obręb ewid. Nr. 2, Żyrardów	
INWESTOR	Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów	
PRZEDMIOT RYSUNKU: TABLICA TP+TL		Nr. rysunku: E-6
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		Skala: 1:100
	Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektant:	Elektryczna	mgr inż. Robert Grodzki upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06
Sprawdził:	Elektryczna	mgr inż. Tomasz Surowiec upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07
DATA		18.12.2020r Nr str.: