PRZEKROJE POZIOME e-e, f-f, g-g, h-h i i-i SZYBU WINDY - ZBROJENIE

skala 1 : 25

e - e

Schemat rozkładu zbrojenia szybu windy



f - f

Schemat rozkładu zbrojenia szybu windy



g - g

Schemat rozkładu zbrojenia szybu windy



h - h

Schemat rozkładu zbrojenia szybu windy



i - i

Schemat rozkładu zbrojenia szybu windy



ZESTAWIENIE STALI SZYBU WINDY RYS. K8, K9 i K10

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	ilość prętów na 1 poz.	ilość poz.j	ilość prętów łącznie	Długość łączna RB500W ø12	Długość łączna RB500W ø16	Długość łączna 10GS-b ø6
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]		[szt]	[m]		
1	12	RB500W	3,80	46	1	46	174,80		
2	12	RB500W	3,51	40	1	40	140,40		
3	6	10GS-b	1,44	46	1	46			66,24
4	6	10GS-b	1,10	24	1	24			26,60
5	12	RB500W	1,86	64	1	64	119,04		
6	16	RB500W	3,05	26	1	26		79,30	
7	16	RB500W	4,60	26	1	26		119,60	
8	16	RB500W	4,45	25	1	25		111,25	
9	16	RB500W	4,45	25	1	25		111,25	
10	16	RB500W	3,99	25	1	25		99,75	
11	6	10GS-b	1,17	265	1	265			323,30
12	6	10GS-b	1,10	160	1	160			272,00
13	6	10GS-b	1,00	160	1	160			160,00
14	12	RB500W	2,93	232	1	232	679,76		
15	12	RB500W	2,67	305	1	305	814,13		
16	12	RB500W	2,63	30	1	30	78,90		
17	12	RB500W	3,03	30	1	30	90,90		
18	6	10GS-b	0,30	80	1	80			24,00
19	6	10GS-b	1,10	40	1	40			44,00
20	6	10GS-b	1,04	268	1	268			278,72
21	6	10GS-b	1,04	42	1	42			46,80
22	12	RB500W	1,34	35	1	35			46,90
23	12	RB500W	1,28	18	1	18	59,04		
24	12	RB500W	2,36	18	1	18	42,48		
25	12	RB500W	2,99	19	1	19	56,81		
26	12	RB500W	2,07	19	1	19	39,33		
27	12	RB500W	1,48	64	1	64	94,72		
Razem długość prętów						[mb]	2.390,53	521,15	1243,76
Ciężar jednostkowy						[kg/mb]	0,888	1,578	0,222
Ciężar prętów dla danej średnicy						[kg]	2122,8	822,4	276,1
Ciężar łączny						[kg]		3221,3	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

szczegół zbrojenia naroża

WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE !!!

Beton C20/25

Stal :
- **pręty Ø6 - St0S-b A-0**
- **pręty Ø12,16 - RB500W A-IIIN**

Stal konstrukcyjna S235JR

Drewno : iglaste klasy C 24

Obiekt :	Budynek Zespołu Szkół w Moszczenicy, ul. Leśna 5, 38-321 Moszczenica, Obręb Moszczenica [0001] - dz. nr 3628.			
Nazwa rysunku	PRZEKROJE POZIOME e-e, f-f, g-g, h-h i i-i SZYBU WINDY - ZBROJENIE	Temat :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSZCZENICY Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POPRZEZ BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO I WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
Zespół :	Imię i nazwisko	Nr upr. budowlanych	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Roman Serafin	260/2000	08-2022	
Opracował	mgr inż. Paweł Wojtanek		08-2022	
Opracował	inż. Jarosław Stępiński		08-2022	
Sprawdził	mgr inż. Małgorzata Tumidajewicz	MAP/0103/PWOK/09	08-2022	
KOAN PROJEKTY BUDOWLANE		Stadium : Projekt techniczny	Skala: 1 : 25	Nr rys. K10