

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. „Naprawa rusztu drewnianego podłogi w hali sportowej wraz z ułożeniem nowej wykładziny” prowadzonego przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie. Nr referencyjny: K-dzpz/382-12/2022.

Zamawiający Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie ilości niezbędnych do wyfrezowania ram podłogowych z deklami w miejscu montażu i kotwienia wyposażenia sportowego (np. słupki do siatkówki, zaczepy do koszy najazdowych).

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Miejsca montażu i kotwienia wyposażenia sportowego pozostają bez zmian – Zamawiający nie przewiduje wykonywania żadnych prac w tym zakresie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje wymianę tulei montażowych słupków do siatkówki lub innego wyposażenia sportowego .

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Zamawiający nie przewiduje wymiany tulei montażowych słupków do siatkówki ani też innego wyposażenia sportowego.

Pytanie nr 3:

W zakresie robót w/w postępowania nie przewidziano dostawy i montażu talerzyków do zamontowania bramek na posadzce hali sportowej oraz dostawy i montażu nowych wentylatorów podłogowych. Proszę o określenie czy zakres ten należy przewidzieć w przygotowywanej wycenie, a jeśli tak, proszę o podanie ilości wymaganych przez Zamawiającego.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Zamawiający nie przewiduje dostawy i montażu talerzyków do zamontowania bramek na posadzce hali sportowej. Zamawiający nie przewiduje dostawy i montażu nowych wentylatorów podłogowych.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zdemontuje trybuny we własnym zakresie oraz ponownie zamontuje po zakończeniu prac.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Na arenie sportowej znajdują się trybuny mobilne, Zamawiający we własnym zakresie przestawi trybuny mobilne z areny sportowej do magazynu przy arenie sportowej, a po wykonanym montażu

nowej wykładziny sportowej i oznaczeniu boisk dla poszczególnych dyscyplin przez Wykonawcę Zamawiający przestawi trybuny mobilne ponownie.

Pytanie nr 5:

W związku z wyspecyfikowaniem przez Zamawiającego w SWZ parametrów wykładziny wskazującej jednoznacznie tylko jednego producenta, została ograniczona zasada konkurencyjności. Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą o wprowadzenie w SWZ zapisów dopuszczających zastosowania wykładzin innych producentów.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Zamawiający podtrzymuje wyspecyfikowane parametry wykładziny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane (np. wykładziny zgodnej z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 8 Wykonawcy).

Pytanie nr 6:

Proszę o doprecyzowanie zapisów załączonego przedmiaru z pozycji 2.1.2 w zakresie czy w pozycji tej należy zastosować płytę typu P5 czy wskazaną przez Zamawiającego sklejkę grubości 12 mm.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

W przedmiarze w pozycji 2.1.2 Zamawiający podtrzymuje zastosowania na wzmocnionym ruszcie (ruszt wzmocniony zagęszczony z deski suszonej impregnowanej 4 stronnie struganej) sklejki 2x12 mm – w ilości około 318 m² w miejscach przejazdu podnośnika NIFTY co przedstawiono w zestawieniu materiałów (łącznie ilość sklejki grubości 12mm około 667,8 m²). Zamawiający założył (od góry) następujące warstwy: wykładzinę, 2 razy sklejkę 12mm, ruszt wzmocniony zagęszczony z deski suszonej impregnowanej 4 stronnie struganej, folię PE. Zamawiający zamieścił w załącznikach wyliczenie nacisku na podłoże podnośnika, wraz ze specyfikacją obciążeń. Zamawiający zgodnie z zapisami projektowymi wymaga aby konstrukcja strefy pod większe obciążenia umożliwiła transport na kołach bez konieczności podkładania płyt przejezdnych podnośnika NIFTY 170.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający przewiduje po demontażu wykładziny, wymianę warstwy płyty drewnopochodnej czy też należy zamontować wykładzinę do istniejącej warstwy płyty drewnopochodnej.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Zamawiający założył demontaż płyt w miejscach o zwiększonym obciążeniu (około 318 m²), oraz w miejscach napraw miejscowych (około 50 m²). Zamawiający nie zakłada konieczności wymiany płyt w pozostałych miejscach.

Pytanie nr 8:

Informuję, że podana w SWZ wykładzina linoleum na podkładzie jutowym o grubości całkowitej 3,2 mm nie będzie posiadać warstwy ścieralnej o gr. 3,2 mm, wymaganej przez Zamawiającego. Powyższe wynika z faktu zatopienia w spodzie wykładziny podkładu jutowego, ograniczającego grubość warstwy ścieralnej do około 2,7 mm. W związku z powyższym czy Zamawiający będzie oczekiwał zastosowania wykładziny linoleum na podkładzie jutowym o grubości całkowitej 4 mm, posiadającej warstwę ścieralną o gr. min. 3,4mm. Rozwiązanie to zapewnia dużo lepszą, a jednocześnie najwyższą dostępną na rynku wytrzymałość i żywotność, a także wyższą odporność na ścieranie, obciążenia punktowe i uszkodzenia.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastosowania wykładziny na podkładzie jutowym o grubości całkowitej 4,0 mm z warstwą ścieralną o grubości minimalnej 3,4 mm (zgodnie z propozycją Wykonawcy) z zastrzeżeniem fabrycznie naniesionej powłoki ochronnej na bazie poliuretanu PUR utwardzonego promieniami UV.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część.

dr hab. Małgorzata Kołpa
Rektor ANS w Tarnowie

Otrzymują:
1x strona internetowa prowadzonego postępowania.
1x aa