

Q1,Q2

	1	0	2
13-14	X		
23-24			X

1- Praca reczna
0- Wylaczone
2- Praca automatyczna

Uwagi: 1. Kable pomiarowe ekranowane typ LIYCY 2x0,75
2. Lampki sygnalizacyjne: 1H1-zielona-zasilanie p-py CO
2H1-zielona-zasilanie p-py CWU
3. Przetwornik cisnienia inst. wewnetrznej PC2.2 - (4-20mA);(0-0,6)MPa;PD/M
4. R1 - rezystor pomiarowy 500 om/0,5W
5. ZS1 - zasilacz sieciowy

UKŁAD TT

OZNACZENIA:
granica opracowania

Inwestor: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

Jednostka autorska: "HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5

Obiekt: Pomieszczenie węzła centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego w rejonie likwidowanej ciepłowni przy ul. Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy

Faza: P.W.

Skala: schemat

Branża: AKPiA

Nr rys.: 1

Nazwisko | Podpis

Autor: **mgr inż. K. Strzelecki**
nr upr. WBUiA 60 / 70

Treść rys.: Schemat węzła cieplnego: ul. Topolowa 2

Data: 30 czerwiec 2017