




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51  
☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05  
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ [zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)

🌐 [www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)

Kielce, dnia 16 czerwca 2023r.

Znak postępowania: **05/TP/2023**

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

dot. „Roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowy bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych”.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytanie, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie konkretnego modelu filtra olejowego, który wg rysunku ma być zamontowany przed zaworem odcinającym.

Dot. Część 4

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga żeby filtr miał dopuszczenie do obiektów służby zdrowia, oraz żeby był kompatybilny z instalacjami sprężonego powietrza w szpitalu.

Propozycja filtra jest dostępna na stronie:

<https://www.pneumat.com.pl/filtry-standardowe-do-16-bar-serii-clearpoint>

Zgodnie z treścią rozdz. III, Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia, systemy, technologie równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2**

Proszę o informację czy w sprężarkowi powietrza występuję filtr olejowy.

**Odpowiedź:**

Tak występuje filtr olejowy

**Pytanie 3**

Proszę o informację dotyczącą szczelności kanałów wentylacyjnych szczególnie tej części, która jest do dokończenia

**Odpowiedź:**

Szczelność kanałów dla Central nr 6,7 – klasa C

**Pytanie 4**

Proszę o informację czy któraś z baterii ma być bateriami na podczerwień jako baterie bezdotykowe? Jeśli tak bardzo proszę o podanie konkretnych pomieszczeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga baterii bezdotykowych w pomieszczeniach nr: 0/04, 0/12, 0/13, 0/14, 0/18.

### Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że urządzenia typu zlewozmywaki dwu i jednokomorowe, baterie do zlewozmywaków, stoły ociekowe oraz myjnia ultradźwiękowa są poza zakresem niniejszego opracowania.

#### Odpowiedź:

**TAK**, to wyposażenie jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

### Pytanie 6

Proszę o informację czy w pomieszczeniu mycia wózków 0/07 ma być bateria ścienna/stojąca i zlewozmywak dwukomorowy? Czy to wchodzi w zakres opracowania czy będzie to wyposażenie szpitala.

#### Odpowiedź:

Wymienione w pytaniu wyposażenie w pomieszczeniu mycia wózków 0/07 - bateria ścienna/stojąca i zlewozmywak dwukomorowy, nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

### Pytanie 7

Jaka będzie klasa szczelności kanałów wentylacyjnych nowego układu KN1?

#### Odpowiedź:

Kanały wentylacyjne nowego układu KN1 mają być o **szczelności w klasie co najmniej B**

### Pytanie 8

Czy agregaty zewnętrzne mają być posadowione na podłożu czy powieszony na elewacji?

#### Odpowiedź:

Agregaty zewnętrzne mają być podwieszony.

### Pytanie 8

Jaki materiał został zastosowany do prowadzenia instalacji kanalizacji?

#### Odpowiedź:

Instalacja kanalizacji pod - posadzkowej jest wykonana z rur i kształtek z tworzywa **HDPE zgrzewanych na połączeniach.**

Z-ca DYREKTORA  
ds. administracyjno - gospodarczych  
SP ZOZ MSWiA w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II  
Szymon Mazurkiewicz

Z-ca KIEROWNIKA  
Działu Administracyjno-  
Gospodarczego i Inwestycji

Michał Kozyra

(podpis osoby upoważnionej)