

Dęblin, dnia 31.05.2022 r.



WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie **art. 284 ust. 6** w związku z **art. 284 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp, Zamawiający – **41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie** zawiadamia, że w dniu 30.05.2022 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Roboty budowlane w zakresie remontu sieci centralnego ogrzewania - wymiana odcinka sieci c. o. niskich parametrów, od wymiennikowni w budynku nr 17 do budynków nr 97 i nr 172, w kompleksie wojskowym Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 25/22/P”**, prowadzonego jako zamówienie klasyczne w trybie podstawowym na podstawie **art. 275 pkt 1)** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (**tryb podstawowy bez możliwości przeprowadzenia negocjacji**) w następującym zakresie:

Proszę o informację:

Pytanie 1:

Czy zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania leży po stronie Wykonawcy?

Na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1:

Prace realizowane będą w istniejącym kanale, w związku z powyższym obsługa geodezyjna nie jest wymagana.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby prawidłowość wykonania połączeń spawanych była potwierdzona badaniami ultradźwiękowymi?

Na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 2:

Nie.

Pytanie 3:

Czy zakres zadania obejmuje demontaż i utylizację całego kanału czy jedynie płyt kanałowych? Czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie utylizację jedynie płyt kanałowych?

Na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 3:

Tak, jedynie płyty kanałowe.

Pytanie 4:

Czy izolacja rurociągów zawiera azbest? Jeśli tak, to czy w wycenie należy uwzględnić utylizację tej izolacji?

Na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 4:

Izolacja rurociągów nie zawiera azbestu.

DOWÓDCA

z up. płk Krzysztof WOCIAL

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – Sekcja Zamówień Publicznych a/a

Wykonał: Anna Mikusek (261-517-714)

Dnia, 31.05.2022 r.