

WDMiOD-ZP.272.8.2020

- Uczestnicy postępowania -

Dotyczy: zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: **Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu będzińskiego (z podziałem na części)**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy

- **z dnia 25.06.2020 r.:**

Dotyczy Części I - Przebudowa drogi powiatowej 3803 S – w Nowej Wiosce

Pytanie 1: Prosimy o informację czyją własnością pozostaje destruk z frezowania.

Odpowiedź 1: Destrukt z frezowania pozostaje własnością Zamawiającego.

Pytanie 2: Jeżeli destruk z frezowania jest własnością Zamawiającego, prosimy o podanie odległości odwozu frezu.

Odpowiedź 2: Destrukt należy odwieźć na odległość 10 km.

Pytanie 3: Dotyczy poz. nr 120 – z jakiej odległości należy dowieźć materiał Inwestora.

Odpowiedź 3: Materiał inwestora należy dowieźć z odległości 1 km.

Pytanie 4: Prosimy o wyjaśnienie opisu i ilości poz. nr 100 przedmiaru robót „...- dodatkowy odwóz nadmiaru z poboczy i z frezowania – 150 m³”. Nadmiar urobku z poboczy – 150,00 m³ a destruk z frezowania – 1575 m x 0,06 m = 94,50 m³, co razem daje 244,50 m³.

Odpowiedź 4: Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.

Pytanie 5: Prosimy o podanie kategorii ruchu dla drogi powiatowej 3803 S w Nowej Wiosce.

Odpowiedź 5: KR3.

Pytanie 6: Zamawiający powołuje się w SIWZ na STWiORB. W udostępnionych materiałach przetargowych brak takiego dokumentu. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 6: Zamawiający nie posiada STWiORB.

Dotyczy Części II - Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4804S – ul. Hrubieszowska w Sławkowie

Pytanie 7: Prosimy o informację czyją własnością pozostaje destruk z frezowania.

Odpowiedź 7: Destrukt z frezowania pozostaje własnością Zamawiającego.

Pytanie 8: Jeżeli destrukcja z frezowania jest własnością Zamawiającego, prosimy o podanie odległości odwozu frezu.

Odpowiedź 8: Destrukcja należy odwieźć na odległość 10 km.

Pytanie 9: Prosimy o podanie kategorii ruchu dla drogi powiatowej 4804S – ul. Hrubieszowska w Sławkowie.

Odpowiedź 9: KR3.

Pytanie 10: Zamawiający powołuje się w SIWZ na STWiORB. W udostępnionych materiałach przetargowych brak takiego dokumentu. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 10: Zamawiający nie posiada STWiORB.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

rozdz. XXI pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (**załącznik Nr 6** do SIWZ), w szczególności przedmiaru robót. Wyliczona w ten sposób cena stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy, które zostanie ostatecznie rozliczone w oparciu o kosztorys powykonawczy i rzeczywiste obmiary wykonanych robót, tj. zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy (**załącznik Nr 5** do SIWZ) - **wynagrodzenie kosztorysowe**.

Obmiar powykonawczy może dotyczyć wyłącznie zakresu robót wynikających z dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót, materiałów i urządzeń podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie i obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca, sporządzając ofertę, nie może samodzielnie dokonywać zmian w stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru robót. Wszelkie niezgodności czy też sprzeczności pomiędzy przedmiarem robót a pozostałymi dokumentami, składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, powinny być korygowane przez Zamawiającego w trybie udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SIWZ”

Kopia a/a

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
K. ROWNIK
Wydział Dróg, Mostów
i Obwodów Drogowego
mgr inż. Krzysztof Błach