



GRANICA ZAKRESU II ETAPU INWESTYCJI

P32

P31

P30

P58

P45

P44

P36

P35

P34

P33

P25

P26

0.048 +16 °C
Φwym.: 1998 W
0.048 | MAGAZYN(16)
58,15m² | POSADZKA BETONOWA
C22 - 600
1100 mm

0.049 +16 °C
Φwym.: 1220 W
0.049 | MAGAZYN(17)
41,67m² | POSADZKA BETONOWA
C11 - 450
1400 mm

0.050 +16 °C
Φwym.: 1042 W
0.050 | MAGAZYN(18)
51,28m² | POSADZKA BETONOWA
C11 - 450
1200 mm

0.047 +16 °C
Φwym.: 1131 W
0.047 | POM. MAGAZYNOWE(15)
28,36m² | POSADZKA BETONOWA
C11 - 450
1400 mm

0.046 +16 °C
Φwym.: 633 W
0.046 | MAGAZYN(14)
19,63m² | POSADZKA BETONOWA
C11 - 450
800 mm

0.045 +16 °C
Φwym.: 667 W
0.045 | MAGAZYN(13)
22,77m² | POSADZKA BETONOWA
C11 - 450
800 mm

0.044 +16 °C
Φwym.: 825 W
0.044 | MAGAZYN(12)
23,15m² | POSADZKA BETONOWA
C11 - 450
1000 mm

0.043 +16 °C
Φwym.: 714 W
0.043 | MAGAZYN(11)
24,46m² | POSADZKA BETONOWA
C11 - 450
1000 mm

0.058 +17 °C
Φwym.: 0 W
0.058 | ROZDZIELNIA
20,34m² | POSADZKA BETONOWA

0.057 +16 °C
Φwym.: 0 W
0.057 | POM. POSODIARSTWA
11,42m² | POSADZKA BETONOWA

0.042 +17 °C
Φwym.: 0 W
0.042 | KORYTARZ
73,19m² | PŁYTKI GRESOWE

0.051 +16 °C
Φwym.: 0 W
0.051 | KORYTARZ
53,90m² | POSADZKA BETONOWA

0.043A +16 °C
Φwym.: 0 W
0.043A | KORYTARZ
12,51m² | PŁYTKI GRESOWE

16,88mnpm