

Znak sprawy: In.III.271.5.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego”.

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał 3 zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zapytanie nr 1 z dnia 11.06.2021r. brzmi następująco:

„1. Jakie obrzeża powinni być stosowane wokół nawierzchni wylewanej - prefabrykowane krawężniki bezpieczne z tworzywa sztucznego czy obrzeża betonowe 8x30 kryte warstwą EPDM?

2. Proszę o doprecyzowanie, jaka powinna być wysokość swobodnego upadku nawierzchni wylewanej? Na rysunku PZT wysokość swobodnego upadku urządzeń wynosi 1,8 m max, a w projekcie jest wymagana grubość nawierzchni dostosowana do hic 3 m.

3. Czy Zamawiający dopuszcza matę przerostową o grubości 23 mm? Mata jest dostosowana do hic 3,4 m.

4. Proszę o doprecyzowanie, w jakim kolorze powinna być mata przerostowa.

5. Proszę o podanie grubości nawierzchni bitumicznej oraz warstw podbudowy.

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia, że Wykonawca może wykorzystywać odpady we własnym zakresie.

7. Proszę o podanie wymiarów zestawu linarium ze zjeżdżalnią.

8. Proszę o doprecyzowanie, jaka piaskownica powinna być zamontowana? W SWZ Zamawiający wymaga piaskownicę zamykaną, wtedy jak w projekcie jest zwykła piaskownica.

9. Proszę o doprecyzowanie opisu poręczy równoległych. Czy Zamawiający wymaga cztery ruchome platformy oraz metalowe poręcze boczne?”

Zapytanie nr 2 z dnia 14.06.2021r. brzmi następująco:

„Proszę o doprecyzowanie okresu pielęgnacji trawników oraz zieleni?”

Zapytanie nr 3 z dnia 14.06.2021r. brzmi następująco:

„10. Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych oświetlenia parkowego.

11. Proszę o doprecyzowanie, przez jaki okres powinna być wykonywana pielęgnacja roślinności oraz trawników? Czy Wykonawca powinien wykonywać pielęgnacji przez cały okres gwarancji, jaki zaproponuje?

12. Proszę również o doprecyzowanie, czy pielęgnację należy wykonywać tylko nowych roślin, drzew oraz trawników czy wszystkich, które znajdują się na tym terenie?”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia co następuje:

Odp. na zapytanie nr 1:

Ad. 1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia § 3 pkt. 2.1 ppkt. 3) SWZ do wyceny należy przyjąć wykonanie obrzeży placu zabaw jako betonowych 8x30x100, krytych w warstwie użytkowej EPDM.

Ad. 2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia § 3 pkt. 2.1 ppkt. 3) SWZ grubość nawierzchni syntetycznej placu zabaw należy dostosować do max. wysokości bezpiecznego upadku z urządzeń zabawowych.

Ad. 3. Zgodnie z pkt. 6.4.4 opisu technicznego do Projektu budowlanego należy zastosować typ maty przerostowej zapewniającej bezpieczeństwo przy swobodnym upadku z wys. 1,50 m. Wielkość tą należy potraktować jako minimalną.

Ad. 4. Zamawiający nie wymaga konkretnego koloru maty przerostowej. W celu zachowania walorów estetycznych nawierzchni Zamawiający zaleca zastosowanie maty przerostowej w kolorze zielonym lub czarnym.

Ad. 5. Zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje wykonania nowych nawierzchni bitumicznych, natomiast grubości nawierzchni bitumicznej i warstw podbudowy przewidzianych do rozbiórki podano w Przedmiarze robót, dział 3.3 Roboty rozbiórkowe, pozycje 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 i 3.3.5.

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów z rozbiórki we własnym zakresie, pod warunkiem że zagospodaruje on je zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu Ochrony Środowiska.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 pkt. 1 ppkt. 5 i 6) Projektu umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji oraz jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska i Ustawy o odpadach.

Ad. 7. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie § 3 pkt. 2.1 ppkt. 8.3) SWZ podstawowe parametry zestawu linarium ze zjeżdżalnią skośną to: minimalna wysokość linarium 4,30 m, grubość lin min. 18 mm, dopuszczalna ilość użytkowników jednocześnie korzystających z linarium minimum 35 osób. Pozostałe parametry zestawu linarium ze zjeżdżalnią skośną określono w pkt. 6.7.3 opisu technicznego do Projektu budowlanego, ppkt. 5.6.3.10.

Ad. 8. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie § 3 pkt. 2.1 ppkt. 8.3) SWZ należy zastosować piaskownicę zamykaną wym. ok. 2,0 x 4,0 x 0,45 m.

Ad. 9. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie § 3 pkt. 2.1 ppkt. 8.2) SWZ Zamawiający wyjaśnia, że urządzenie „poręcze równoległe” oraz „ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami” są dwoma odrębnymi urządzeniami objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia. W przypadku drugiego urządzenia, tj. „ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami” zgodnie z pkt. 6.7.3 opisu technicznego do Projektu budowlanego, ppkt. 5.6.2.2 minimalne wyposażenie tego urządzenia to cztery ruchome platformy i metalowe poręcze boczne.

Odp. na zapytanie nr 2:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie § 3 pkt. 2.3 SWZ oraz pozycjami 12.1, 12.2 i 12.3 Przedmiaru robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania odpowiedniego zabezpieczenia dokonanych nasadzeń na okres zimowy wraz z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wiosennym do maja 2022 r.

Odp. na zapytanie nr 3:

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie § 3 pkt. 2.1 ppkt. 11) SWZ w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać oświetlenie parkowe terenu skweru – słupy 6 m z oprawami oświetlenia parkowego LED, sztuk 9. Pozostałe parametry techniczne oświetlenia parkowego zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ (dot. ad. 10),

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie § 3 pkt. 2.3 SWZ oraz pozycjami 12.1, 12.2 i 12.3 Przedmiaru robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania odpowiedniego zabezpieczenia dokonanych nasadzeń na okres zimowy wraz z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wiosennym do maja 2022 r., które umożliwią w ramach planowanego w miesiącu maju 2022 r. przeglądu gwarancyjnego wykonanych nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin, dokonanie oceny, czy w/w nasadzenia się przyjęły (dot. ad. 11),

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie § 3 pkt. 2.3 SWZ oraz pozycjami 12.1, 12.2 i 12.3 Przedmiaru robót, pielęgnacja dotyczy tylko dokonanych przez Wykonawcę nasadzeń (dot. ad. 12).

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK REFERATU



mgr Tomasz Nowakowski