

Kruszewiec, 10.04.2018 roku

Nr pisma: PRZPa-252/090/2018/ZAP

Zapytanie ofertowe

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu, w celu zbadania rynku, a w konsekwencji dokonania zakupu jednorazowego, zwraca się z prośbą o podanie cen jednostkowych netto wymienionego w poniższej tabeli asortymentu:

L.P.	Nazwa	Rodzaj	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hydrant wewnętrzny uniwersalny	DN52	szt.	12		
Razem						

1. Wymagania wobec dostawcy:

- 1) Preferowany termin realizacji dostawy: do 14 dni
- 2) Transport na koszt dostawcy.
- 3) Płatność przelewem 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- 4) Wraz z ofertą należy złożyć karty charakterystyki produktów.
- 5) Osoba do kontaktu: Stefan Świątek, tel. 785 994 947, email: stefan.swiatek@p-r.com.pl
- 6) **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 szt. hydrantów wewnętrznych uniwersalnych DN52 do instalacji $\varnothing 52$ z niżej wymienionym wyposażeniem w każdej skrzynce hydrantowej:


- a) wąż $\varnothing 52$ o długości 25 metrów na zwijadle - 1 szt.,
- b) zawór hydrantowy DN 50z nasadą 52T - 1 szt.,
- c) prądnica hydrantowa $\varnothing 52$ ($P \geq 0.6$ MPa - WSP K = 49 dysza prądownicy D9 mm) - 1 szt.,
- d) korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.

Wykonanie:

- Hydrant wewnętrzny uniwersalny(zasilanie lewe, prawe lub tylne) na wąż pożarniczy tłoczny płasko składany H-52 wg PN-87/M-51151,
- Zabezpieczone antykorozyjnie skrzynek hydrantowych – powłoka lakiernicza RAL3000 (czerwony),
- Kąt otwierania drzwi 180° ,
- Otwieranie zawiasów uniwersalne,
- Zwijadło na wąż kompletne wychylne o 360° w kolorze czerwonym RAL 3000,
- Prądnica PW-52 wg PN-89/M-51028, ($P \geq 0.6$ MPa - WSP K = 49 dysza prądownicy D9 mm),
- Aluminiowy zawór hydrantowy DN50,
- Wersja natynkowa,
- Wpuszczany zamek z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1 mm.

Oznaczenia:

- Znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny” PN-EN ISO 7010_2012
- Numer certyfikatu,
- Instrukcja obsługi,
- Tabliczka znamionowa,
- Dane producenta.



2. Adresy dostaw:

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. , Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
 Sekcja Napraw Taboru, Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno

3. W przypadku stwierdzenia asortymentu niespełniającego obowiązujących norm, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy jego wymiany na właściwy.
4. Wymieniony w tabeli powyżej asortyment powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta z wyraźnym i czytelnym oznakowaniem produktu wraz z załączonym świadectwem, jakości. Materiały powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm, jak również normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa, gabarytów oraz wymagań funkcjonalnych i eksploatacyjnych.

Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.04.2019r. do godz. 12:00

Kontakt: tel. : 722-352-504