

Bilans_Wentylacja OBLICZENIA WENTYLACJI

Lp	Rodzaj pomieszczenia	V [m ³]	Ilość osób [n]	Wsp. ilości [m ³ /h]	Ilość wymian n _n [h ⁻¹]	Ilość wymian n _w [h ⁻¹]	Ilość pow. L _n [m ³ /h]	Ilość pow. L _w [m ³ /h]	Oznaczenie układu	N/W
1	Pom_1_Hall	35	3	30	2,57	2,57	90	90	REKU	N+W
4	Pom_4_Sala_Spotkań	75	4	30	1,6	1,6	120	120	REKU	N+W
			7				210	210		