

Bilans_Wentylacja OBLICZENIA WENTYLACJI

| Lp | Rodzaj pomieszczenia | V [m ³] | Ilość osób [n] | Wsp. ilości [m ³ /h] | Ilość wymian n _n [h ⁻¹] | Ilość wymian n _w [h ⁻¹] | Ilość pow. L _n [m ³ /h] | Ilość pow. L _w [m ³ /h] | Oznaczenie układu | N/W |
|----|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|-----|
| 5 | Pom_5_Sala_Główna | 683 | 84 | 30 | 3,69 | 3,69 | 2520 | 2520 | N1-W1 | N+W |
| | | | 84 | | | | 2520 | 2520 | | |