

Bilans_Wentylacja OBLICZENIA WENTYLACJI

Lp	Rodzaj pomieszczenia	V [m ³]	Ilość osób [n]	Wsp. ilości [m ³ /h]	Ilość wymian n _n [h ⁻¹]	Ilość wymian n _w [h ⁻¹]	Ilość pow. L _n [m ³ /h]	Ilość pow. L _w [m ³ /h]	Oznaczenie układu	N/W
6	Pom_6_Komunikacja	23	1	30	1,3	1,3	30	30	N2-W2	N+W
7	Pom_7_Schowek_porządkowy	5	0,3	30	0	1,8	0	9	N2-W2	W
8	Pom_8_Magazynowe	25	1	30	1,2	1,2	30	30	N2-W2	N+W
9	Pom_9_Kuchnia	91	20	30	6,59	6,59	600	600	N2-W2	N+W
10	Pom_10_Zmywalnia	11	2	30	5,45	5,45	60	60	N2-W2	N+W
11	Pom_11_Obieralnia_warzyw	11	2	30	5,45	5,45	60	60	N2-W2	N+W
12	Pom_12_Zaplecze_szatniowe	14	3	30	6,43	6,43	90	90	N2-W2	N+W
14	Pom_14_Magazynowe_spożywcze	33	3	30	2,73	2,73	90	90	N2-W2	N+W
15	Pom_15_Magazynowe_meble	38	3	30	2,37	2,37	90	90	N2-W2	N+W
			35,3				1050	1059		