



Szczecin, dnia 08.07.2020 r.

znak sprawy: SZP.2612.13.2020

Internet

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 36 kuchni - stołówki przy obozowisku Jaworze (PKOB 1274).

Nr Sprawy: 25/RB/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.07.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

1. Prosimy o podanie wysokości komina wolnostojącego przeznaczonego do rozbiórki.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. Wysokość komina wolnostojącego wg informacji zawartej na str. 9 opisu projektu wykonawczego branży architektonicznej wynosi: H=25,0 m.

  
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

zu. ppłk Piotr SZCZEPANOWSKI

Katarzyna Pieciukiewicz., tel. 261 45 20 23  
Dnia 08.07.2020r.

U. ... WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNYM

data 08.07.20 podpis 

data ..... podpis .....