

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wraz z montażem falownika do silnika wentylatora. Obecnie zainstalowany jest falownik VLT 2800 firmy Danfoss. Dostawa modelu obecnie zainstalowanego lub równoważnego.

Podstawowe dane:

- IN: 3x380-480V 50/60Hz 4.7A
- Phase to Ground Max. 300V
- OUT: 3x0-Uin 0-1000Hz 5.2A 3.6kVA
- CHASSIS/IP20 Tamb MAX. 45°C/113°F

Zakres prac:

1. Demontaż starego falownika;
2. Dostawa i montaż nowego falownika;
3. Uruchomienie i test sprawności układu;
4. Sporządzenie protokołu zdawczo –odbiorczego wykonania usługi.

Oferta cenowa powinna zawierać:

1. Koszt demontażu Falownika
2. Koszt nowego falownika
3. Koszt montażu nowego falownika
4. Koszty materiałów niezbędnych to montażu falownika
5. Wszystkie inne koszty po stronie Wykonawcy (transport, zakwaterowanie itp.)

Sekcja Eksploatacji i Inwestycji
Specjalista
Wojciech
mgr inż. Wojciech Kryściński