

Szczytno, dnia 10 września 2024 r.

Nasz znak: RR.PFZ.271.21.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Szczytno**”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udostępnia treść zapytań z dnia 10.09.2024 r. oraz 11.09.2024 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące temperatury zewnętrznej pracy oprawy oświetleniowej.

Odpowiedź

Odpowiedź stanowi doprecyzowanie odpowiedzi do pytania z dn. 09.09.2024 r.:

Czy Zamawiający planuje pracę opraw w temp.pow.50 stC i -40 st.C jeżeli nie to wnoszę do ustalenia temperatury pracy oprawy zgonie z PNEN-60598 -1-2-3 ;2022 jt. Max 25 stC gdyż w nocy nie ma większych temperatur a zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą panelu LED zabezpieczy źródło przed przegrzaniem gdy będzie świeciło w porze dziennej.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę o której mowa w powyższym punkcie.

Pytanie 2

Proszę o dokładne sprecyzowanie odpowiedzi w punkcie dot uchwytu regulowanego : Czy zamawiający obligatoryjnie zmienia wymaganie dotyczące regulacji kąta pochylenia oprawy na konieczność posiadania przez oprawę regulacji + - 45 st. ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia obligatoryjnie wymagania dotyczącego regulacji kąta pochylenia oprawy na konieczność posiadania przez oprawę regulacji + - 45 st.



**POLSKI
ŁĄD**



Pytanie 3

W związku ze zmianą istotnych warunków Zamawiającego- wykreślenie raportów. Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert zgodnie z pzp.

Odpowiedź

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 13.09.2024 r.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ z dnia 04.09.2024 r. i są wiążące dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1. Dział XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

zapis: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.10.2024 r.” **otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.10.2024 r.”

2. Dział XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

zapis „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12.09.2024 r., do godz. 9:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy”

otrzymuje brzmienie:

„Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 13.09.2024 r., do godz. 9:05 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy”.

3. Dział XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

zapis „Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2024 r., o godz. 9:00.”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2024 r., o godz. 9:05.”

4. Dział XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT

zapis „Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 12.09.2024 roku o godz. 9:05.”

otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 13.09.2024 roku o godz. 9:05.”

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski