



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny podłogowej w pomieszczeniach Poradni psychologii zlokalizowanych w budynku CMPW w ZZOZ Wadowice.

W zakresie prac Wykonawca przyjmie:

- zerwanie starych wykładzin / płytek PVC, przygotowanie podłoża pod wylewki,
- zniwelowanie poziomów oraz nierówności posadzki wylewkami tradycyjnymi lub masami naprawczymi,
- wyrównanie powierzchni ścian pod wywiniecie wykładziny,
- wykonanie wylewek samopoziomujących jako podłoża pod wykładzinę,
- dostawę wzmocnionej wykładziny o grubości min 2 mm do obiektów użyteczności publicznej takich jak przychodnie i szpitale (szacunkowo 70 m²),
- montaż wykładziny z wywinieciem na ścianę 10 cm,
- wywóz i utylizację odpadów.

Wymagania dla wykładziny:

Wykładzina do pomieszczeń ogólnych

- Typ wykładziny - Homogeniczna podłoga winylowa
- Klasa użytkowa - do użytku komercyjnego: 43
- Grubość - 2 mm
- Warstwa użytkowa - 2 mm
- Całkowity ciężar - 2950 g/m²
- Stabilność wymiarów - EN 434
- Ognioodporność - EN 13501-1 Bfls1
- EN ISO 9239-1 $\geq 8 \text{ kW/m}^2$
- Grupa ścieralności - EN 660-2 Grupa T: $\leq 2,0 \text{ mm}$
- Wgniecenie resztkowe - EN 433 ok. $\leq 0,02 \text{ mm}$
- Oddziaływanie nóg od mebli - EN 425 Brak uszkodzeń
- Właściwości elektrostatyczne - EN 1815 $< 2 \text{ kV}$
- Clean room test - ASTM F24 F51 Klasa A
- Przewodzenie ciepłe - EN 12667 ok. $0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Trwałość kolorów - EN ISO 105-B02 ≥ 6
- Odporność chemiczna - EN 423 – dobra
- Odporność na bakterie - ISO 846:Part C nie powoduje wzrostu
- Antypoślizgowość - DIN 51130 R9
- EN 13896 $\geq 0,3$

Materiały użyte do montażu wykładziny należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.

Wylewki samopoziomujące.

Jako podkład pod wykładziny PVC – stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe (np. Ceresit CM-2). Przed wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi zostać zagruntowane – preparatem określonym przez producenta wylewki.

Wykładzinę z PVC należy układać na podłożu dopuszczonym do stosowania w budownictwie, z uwzględnieniem aby było ono:

- równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i spękań,
- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie może przekraczać 3% wag. dla podłoża cementowego,
- czyste i niepyłące,
- wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji.

Przy wyrównaniu podłoża na mokro przy użyciu betonów, zapraw lub warstw szpachli podłoże musi mieć wystarczający czas na wyschnięcie (około 24 h/1 mm grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności podłoża przed ułożeniem wykładziny. Wyniki przedłożyć Zamawiającemu.

- Wykładzina do pomieszczeń ogólnych

Wykładzinę przyklejać całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. Luźno rozłożone arkusze powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania do podłoża. Łączenie styków wykonać za pomocą sznura spawalniczego.

Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy frezować przy pomocy frezownicy, nie głębiej niż na $\frac{3}{4}$ grubości wykładziny, następnie używając zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania termicznego, należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu.

Kolorystyka wykładzin do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Wizja lokalna odbędzie się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego od poniedziałku do piątku od godz 7:00 do 14:30. W celu odbycia wizji należy umówić się z przedstawicielami Działu Technicznego nr tel 33 87 21 240. Wykonawcy po odbyciu wizji lokalnej będą zobowiązani do wpisania się na listę obecności, na podstawie której wydane zostaną zaświadczenia o odbyciu wizji lokalnej.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem