

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

HZR – 231 – 100 / 18

Płock, dnia 15.03.2019 roku

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu dotyczącego **wykonania robót budowlanych polegających na remoncie kanału technologicznego pompowni II nitki i naprawie fundamentów pomp na terenie Bazy Adamowo**, w ramach realizacji zadania: Remont kanału technologicznego pompowni II nitki + naprawa fundamentów pomp. Plan Remontów 2019. Priorytet 2. (R-19/058)

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi Zaprośzenia do złożenia oferty wraz z SIWZ do ww. postępowania przedstawiamy poniżej ich treść oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1: (...) W jakiej technologii wykonano zabezpieczenie kanałów, które inwestor planuje remontować? (...)

Odpowiedź: Obecne powłoki są w stanie wymagającym ich usunięcie oraz wykonanie nowych.

Pytanie 2: (...) Dopiero po usunięciu istniejących powłok kanału możliwe jest zdiagnozowanie wielkości uszkodzeń podłoża i ustalenie prawidłowego zakresu prac.

Reprofilacja w systemie pcc jest zabiegiem kosztownym i różnica np. 10 mm stanowić może 30% oferty. Czy Zamawiający pomimo wynagrodzenia ryczałtowego, przewiduje rozliczenie kosztorysem powykonawczym reprofilację betonu w zależności od głębokości uszkodzeń? (...)

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje rozliczenia kosztorysem powykonawczym reprofilacji betonu w zależności od głębokości uszkodzeń. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przyjętą Ofertą.

Pytanie 3: (...) Przygotowanie powierzchni metalowych do stopnia czystości S 2½ metodą strumieniowo - ścierną możliwe jest przy zastosowaniu piaskowania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tej metody? (...)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piaskowania w osłonie wody, lub inne metody zapewniające wyeliminowanie iskrzenia i kurzu (pracujące agregaty pompowe). Dopuszcza się również czyszczenie chemiczne.

Zarząd Spółki



Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł

Pytanie 4: (...) W bardzo wielu miejscach odległość pomiędzy elementami zasuw, odcinków rur, a powierzchniami (poziomymi i pionowymi) jest bardzo niewielka. Utrudnia to dostęp do miejsc naprawy i nie gwarantuje prawidłowego wykonania prac oczyszczających, reprofilacji i zabezpieczenia. Czy Zamawiający te fragmenty będzie traktował jako niewykonane zgodnie z zamówieniem czy ustali tryb i sposób naprawy doraźnej uwzględniając warunki ich wykonania? (...)

Odpowiedź: W przypadku ewidentnego braku możliwości wykonania naprawy bez konieczności demontażu infrastruktury przesyłowej dopuszcza się pozostawienie niewielkich fragmentów niewyremontowanych powierzchni – po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru Zamawiającego. Sytuacja taka nie będzie wpływała na wynagrodzenie Wykonawcy.

Pytanie 5: (...) Zakres robót przewiduje wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów metalowych w kanale i nad, tj. pomostów stalowych wraz z kratkami pomostów, schodów itp. i armatury technologicznej (m.in. zasuw, odcinki rurociągów, rurociągi pod zabezpieczeniami antyhałasowymi, obudowy dźwiękoszczelne pomp). W związku z tym, że w trakcie wizji lokalnej nie było możliwe ustalenie tej powierzchni, prosimy o podanie przez Zamawiającego powierzchni elementów metalowych przeznaczonych do zabezpieczenia antykorozyjnego. (...)

Odpowiedź: Obmiaru robót powinien dokonać Wykonawca podczas wizji lokalnej. Zaproponowana cena winna obejmować cały zakres przedmiotu Zakupu.

Wyżej wskazane Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe Zamówienie.

KUPIEC

Alina Kujawska