

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

W zakresie naprawy należy wykonać czynności:

- 1) Odciągnąć czynnik z obiegu chłodniczego A oraz B;
- 2) Dostarczyć i wymienić zawór 3-drogowy freecoolingu w układzie A oraz panel skraplacza w układzie B;
- 3) Przeważyc odessany czynnik układu A oraz B; Wykonać azotową kontrolę szczelności;
- 4) Wymienić osuszacze; Uzyskać próżnię w układach;
- 5) Napełnić agregat czynnikiem chłodniczym wcześniej odessanym; Uzupełnić czynnik chłodniczy R410a do stanu nominalnego w układzie A oraz B
- 6) Uruchomić, ustawić i skontrolować parametry pracy agregatu po naprawie
- 7) Po upływie 1 miesiąca od naprawy wykonać sprawdzenie szczelności instalacji zgodnie z ustawą o f-gazach

Opracował: Dariusz Walenty Florek