


CSP

POLON 4200

PETLA NR 2

PETLA NR 1




LINIE
SYGNALOWE

LINIA 1

LINIA 2


LINIA 3



WYKAZ SYMBOLI

	CENTRALA SYGNALIZACJA POŻARU POLON 4200
	CZUJKA OPTYCZNA DYMU Z IZOLATOREM ZWARC DOK406
	CZUJKA TERMICZNA Z IZOLATOREM ZWARC DOT406
	ADRESOWALNY ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY EKSA401
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAA7
	Kabel TriNetSiew 1x2x0.8
	Kabel HDCs 2x1

SPOSÓB ADRESOWANIA ELEMENTÓW



	PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIA LANDOWSKA
TEMAT:	Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - wykonanie sztytu windowego wraz z przebudowa pomieszczeń rozdzielni posilków na parterze i I piętrze, - wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana stolarki drzwiowej w korytarzu I piętra, - wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów oraz wymiana wykładzin podłogowych w salach chorych - przebudowa części pomieszczeń II piętra z wymiana stolarki drzwiowej
Lokalizacja	Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych, Pawilon nr 20 ul. Skarszewska 7, Staregrod Gdański, dz. 3/13 odb. 4
Treść rysunku	System Sygnalizacji pożaru - Schemat Blokowy 1:100
Opracował:	mgr inż. Tomasz Chmiel
Projektował:	mgr inż. Dominik Kubiński
Sprawił:	mgr inż. Bogdan Kozłowski
SIERPIEŃ 2019r.	PB PW