B-B (1:25)



Układ 2- pompowy
Pompa zatapialna DN65, Q=3,18 dm3/s ,
H=7,16 m
ścieki surowe
żeliwo szare EN-GJL-250
P1= 1,6 kW
P2= 1,1 kW
2830 obr/min

A-A (1:25)



Układ 2- pompowy
Pompa zatapialna DN65, Q=3,18 dm3/s ,
H=7,16 m
ścieki surowe
żeliwo szare EN-GJL-250
P1= 1,6 kW
P2= 1,1 kW
2830 obr/min

Prefabrykowany fundament pod zbiornik przepompowni ścieków:
1500 x 1500 mm
H- 200 mm
Zbrojenie: Ø12



Parametry pompowni	Symbol	Wartość
Rzędna dna dopływu grawitacyjnego ścieków	W1	115,86 m.n.p.m
Rzędna terenu	Rz.t	119,76 m.n.p.m
Rzędna wylotu przewodu tłocznego	W2	119,21 m.n.p.m
Rzędna maksymalnego poziomu ścieków	Hmax	115,26 m.n.p.m
Rzędna minimalnego poziomu ścieków	Hmin	114,86 m.n.p.m
Rzędna dna przepompowni ścieków	Rz.d	114,46 m.n.p.m
Wysokość zbiornika	m	5,30 m

Wykonawca	Imię i nazwisko	Spec. i nr upr. budowl.	Podpis Data
projektant branża sanitarna	mgr inż. Beata Talaśka		31.05.2023r.
sprawdzający branża sanitarna	dr inż. Ryszard Okoński		31.05.2023r.
Opracował	mgr inż. Michał Mul		31.05.2023r.

Jednostka opracowująca:
TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o.
ul. Kasztelańska 16
Dąbrówka Nowa
86-011 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

Tytuł	„Budowa oczyszczalni ścieków 350 RLM dla: Szkoły Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej, budynku zakładu opieki leczniczej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nur"
Opracowanie	SCHEMAT STUDNI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH DN 1200 GRP

Inwestor: Gmina Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur	Nr rys. S7	Projekt budowlany	Skala 1:25