


PRZEJŚCIE PRZEZ MUR- ŚCIANA WEWNĘTRZNA



UWAGI:

1. POZIOME ODCINKI INSTALACJI GAZOWEJ POWINNY BYĆ USYTUOWANE W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 10 CM POWYŻEJ INNYCH PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH
2. PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ KRZYŻUJĄCE SIĘ Z INNYMI PRZEWODAMI INSTALACYJNYMI POWINNY BYĆ OD NICH ODDALONE CO NAJMNIEJ O 20MM
3. ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY ZAMOCOWANIAM I PRZEWODÓW GAZOWYCH DO ŚCIANY NIE POWINNY BYĆ MNIEJSZE NIŻ 1,5 M

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch Biuro projektów: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chelmońskiego 20/8 tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com			
(Inwestor)	Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71A		
(Adres inwestycji)	ul. Przy Torze 20c/4, 83-000 Pruszcz Gdański (dz.nr: 187, obręb: 0015)		
(Temat)	Budowa instalacji gazowej, wentylacji i odprowadzania spalin dla lokalu mieszkalnego		
(Tytuł rysunku)	PRZEJŚCIE RURY GAZOWEJ PRZEZ ŚCIANĘ		
(Data)	05.2023	(Stadium)	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAŁ	Arkadiusz Stachurski upr. nr 2687/GD/86 w specjalności instalacyjno-izyngiernej w zakresie sieć i instalacji sanitarnych	(Podpis)	(Skala)
SPRAWDZAŁ	Stefan Kulaga upr. nr POM/0021/PWOS/03 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych	(Podpis)	(Rys. Nr)
			4