

Wołomin, dnia 06 kwietnia 2021 r.

**Zamawiający:**  
Powiat Wołomiński  
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

SPW.272.16.2021

## INFORMACJA

**dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni o długości 152 mb służąca do obsługi terenów przyległych**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Ze względu na brak spójności Przedmiaru z dokumentacją techniczną, proszę określić profil interesującego państwa kanału technologicznego tj. ile rur głównych i ich średnice/110,125,160/,ile rur kanalizacji wtórnej oraz profil mikrokanalizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że profil kanału technologicznego wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczną (Rys. T.KT.1 dołączony do projektu wykonawczego), zgodnie z, którym ułożyć należy 2 rury RHDPEp 125/7,1 oraz w jednej z rur 3 rury HDPE 40/3,7 oraz multirurę.(rysunek w załączeniu) Łączna długość kanału= 143,0 m (str 5 projektu wykonawczego); w kosztorysie przyjęto 150,0 m).

**Stąd:**

- długość rury RHDPEp 125/7,1 =  $2 * 150,0 \text{ m} = 300,0 \text{ m}$ ,
- długość rury HDPE 40/3,7=  $3 * 150,0 \text{ m} + 4*3,0 \text{ m}$  (na wyłożenie studniach)= 462,0 m,
- długość multirury MTDI 40/7+ 10/8 =  $150,0 \text{ m} + 4*3,0 \text{ m}$  (na wyłożenie studniach)= = 162,0 m.