



**POLSKI  
ŁĄD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.2.3.2024.MW

Krasocin, 2024-03-29

## **Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

(odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 27.03.2024r.)

**dotyczy:** Montaż instalacji fotowoltaicznych

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści wysokość panele maks. 2280mm?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wysokości maks. 2280 mm.

### **Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści napięcie startowe falowników 250V?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania falowników charakteryzujących się napięciem startowym wyższym niż 200V.

### **Pytanie:**

Po czyjej stronie jest zwiększenie mocy przyłączeniowej na poszczególnych placówkach?

### **Odpowiedź:**

Wykonawca powinien złożyć wnioski o zwiększenie mocy przyłączeniowych dla danych obiektów (w ramach przedmiotowej inwestycji). Koszty zwiększenia mocy przyłączeniowych wskazane przez OSD poniesie Zamawiający.

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, do obowiązków Wykonawcy należy m.in. „sporządzenie, uzyskanie podpisów użytkownika oraz złożenie kompletnych dokumentów zgłoszeniowych instalacji fotowoltaicznych (Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci / Zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci PGE

Dystrybucja SA)" a także „monitorowanie statusu złożonych dokumentów co najmniej do momentu przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie potrzeby – opracowanie poprawek dla złożonych dokumentów zgłoszeniowych).

Wójt Gminy Krasocin  
Ireneusz Gliściński