

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K w km 0+920- 2+160 w miejscowości Nieczajna Górna, Powiat Dąbrowski**”

**Pytanie nr 1.**

Prosimy o wskazanie uziarnienia dla mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, gdyż brak takiej informacji w dokumentacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie:

Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA powinna zawierać uziarnienie o średnicy 11 mm – SMA11

W związku z powyższym pytaniem wykonawcy, Zamawiający dokonał zmiany SWZ w dniu 24.05.2022 r.

**DYREKTOR**  
**mgr inż. Marcin Szentaler**