

Stegna, dnia 10.12.2024 r.

ZPŚ.271.17.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 5

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego pn. **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół w Stegnie działka nr 199/31, 891/1 – etap 3**, wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

Pytanie nr 1

Brak w dokumentacji projektowej zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej, Prosimy o zamieszczenie dokumentacji przez Zamawiającego na stronie przetargu.

Odpowiedź

Dołączono w poprzednich odpowiedziach.

Pytanie nr 2

Brak w dokumentacji projektowej zestawienia oraz kart katalogowych wyposażenia wchodzącego w skład zamówienia, Prosimy o zamieszczenie dokumentacji przez Zamawiającego na stronie przetargu.

Odpowiedź

Wyposażenie zgodnie z poprzednimi odpowiedziami dot. wyposażenia przy umywalkach. Wyposażenie sportowe zgodnie z potrzebami do uprawiania sportów, do których jest przystosowana hala sportowa- załącza się zestawienie wyposażenia.

Należy pamiętać: Przegrody elektryczne na Sali sportowej NRO

Pytanie nr 3

Brak w dokumentacji projektowej rysunku rzutu dachu dla branży wentylacji. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji przez Zamawiającego na stronie przetargu.

Odpowiedź

Centrala wentylacyjna usytuowana w pom.2.10. Należy wykonać zgodnie z rysunkami instalacyjnymi.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego warunku udziału w postępowaniu - wykaz wykonanych robót- z "budynek użyteczności publicznej" na "obiekt użyteczności publicznej " lub o zmianę wartości robót z 10 mln brutto na 4,5 mln brutto.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VIII ust.2 pkt 2.4 ppkt 1) w następującym brzmieniu:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- a) wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na **budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej lub hali sportowej o wartości robót minimum 7 000 000,00 zł brutto.**

lub

- b) wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na **budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej lub hali sportowej o wartości robót minimum 5 000 000,00 zł brutto każda.**

Pytanie nr 5

Proszę o dołączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - brak w dokumentacji.

Odpowiedź

Dołączono w odpowiedzi na poprzednie pytania.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie wymiarów daszku nad wejściem wraz z podaniem parametrów m.in. grubość szkła.

Odpowiedź

Szyba hartowana ESG i klejona VSG 5,5,4 mm grubości ,przeźroczysta. Wymiary daszków podano na rzucie piętra.