

Numer sprawy: **RIIGK.271.15.2022**

Bobowa, 2022-09-29

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „**Rewitalizacja centrum Bobowej**” – ETAP II

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Proszę o podanie wymiaru płyt chodnikowych z granitu oraz rodzaj wykończenia powierzchni.

Odpowiedź:

Zasadniczo należy przyjąć płyty o wymiarach 40x40x4 cm, natomiast jako uzupełnienie należy przyjąć płyty dostosowane do geometrii chodników. W miejscach „na styku” ze ścianami budynków oraz z innymi elementami – należy zastosować uzupełnienie z drobnej kostki granitowej. Wykończenie powierzchni płomieniowane, antypoślizgowe, brak fazowania.

Pytanie 2:

Proszę o podanie grubości płyt chodnikowych w projekcie (zał. nr 3- przekrój) jest grubość 6cm a w przedmiarze jest 4cm.

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość płyt chodnikowych 4cm.

Pytanie 3:

Proszę o podanie wielkości kostki granitowej i czy wszędzie zastosowany jest jeden rodzaj (wielkość) kostki granitowej.

Odpowiedź:

Należy zastosować wymiar kostki odpowiedni (dostosowany) – jak w istniejących ciągach jezdnych.

Pytanie 4:

Czy Inwestor dostarczy opakowanie zwrotne (palety), (dot.: poz. 1.5 – rozebranie kostki do odzysku) do stałego składowania materiałów z odzysku ?

Odpowiedź:

Inwestor informuje, że nie dostarczy opakowań zwrotnych – palety do składowania materiałów z odzysku należy skalkulować w cenie.

Pytanie 5:

Czy Inwestor posiada projekt stałej organizacji ruchu w obrębie remontowanych ulic i parkingów ?

Odpowiedź:

Inwestor posiada projekt stałej organizacji ruchu, został on przekazany jako załącznik w postępowaniu przetargowym (zał. nr 11.2 do SWZ – dokumentacja) - wymaga zatwierdzenia.

Pytanie 6:

Czy Inwestor przewidział dodatki z płyt oraz kostki granitowej w kolorze innym niż nawierzchnie. Czy należy skalkulować takie dodatki ?

Odpowiedź:

Dodatki w innym kolorze należy zastosować na chodnikach oraz na parkingach w celu rozgraniczenia / wydzielenia miejsc parkingowych oraz „podziałów” ciągów pieszych i przewidzieć 10% tych dodatków w stosunku do całkowitej wymienionej powierzchni, jak również skalkulować je w cenie oferty.

Pytanie 7:

Czy Inwestor określa wymiary i formaty płyt granitowych, czy dopuszcza formaty dostosowane do szerokości alejek i chodników ?

Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy