 <p>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowo-Usługowe VOiVODE EKSPORT-IMPORT Wojciech Wojewoda ul. Karnowskiego 35, 89-600 Chejnice tel./fax 052 397 30 59 NIP 555-158-34-60 REGON 771600763</p>	<p style="text-align: center;">WYNIKI BADAŃ</p> <p style="text-align: center;">Karta dokumentacyjna otworu - odwiert świdrem spiralnym</p>
--	---

Zamawiający SD PROJEKT Sławomir Dąbrowski, ul. Jeziorna 2, 89-500 Tuchola

Nazwa zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie działek przy ul. Wiejskiej w Tucholi


Lokalizacja pkt. 1 (zgodnie ze wskazaniem podczas wizji lokalnej przez Zamawiającego)

Element robót Rozpoznanie podłoża gruntowego

Data badania 19.12.2022r.

Rzędna otworu x,y,z - nie ustalano zgodnie z decyzją Zamawiającego

I. Otwór nr 1, wyniki badań tabelaryczne:

Śred. świdra	Zwierc. wody	Profil litologiczny	Przełot warstwowy [m p.p.t.]	Rodzaj gruntu / barwa	Wilgotność	Stan gruntu	Gęstość objętośc.	Zawart. części org.
Ø65mm	 sączenie wody 1,90m p.p.t.	Gb	0,00-0,80	Gleba Gb / brązowa	w	-	-	-
		G	0,80-1,20	Gлина G / jasno bązowa	w	plastyczny / miękkoplastyczny pl / mpl	-	-
		T	1,20-1,40	Torf T / brązowa	w	-	-	-
		Pg	1,40-2,10	Piasek gliniasty Pg / jasno brązowa	w	półzwały pzw	-	-
		TTp	2,10-3,70	Pył piaszczysty TTp / szara	w	półzwały pzw	-	-
		Gz	3,70-3,90	Gлина zwięzła Gz / szara	w	plastyczny pl	-	-
		Pg	3,90-5,00	Piasek gliniasty Pg / szara	w	twardoplastyczny tpl	-	-

UWAGA : Zakres, lokalizacja i głębokość badań zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.